



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

عملية : توريد و تركيب تكييفات بكلية الطب البشري بفاقوس

جلسة ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢

لصوم الأصفر ١٢ شهرًا

الاسترداد والمخازن

* يتم ختم كراسة الشروط بختام الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة *

المرسل



ثالثاً - الشروط المالية

- ١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- ٢) على مقدمي العطاءات مراعاة ماليٍ في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
٣. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو دون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تعديل أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من الموصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوجيه .
- v. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء آية ملاحظات خاصة بالثواحي الفنية فتشتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع البند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنة ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
- vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والموصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- ١) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- ٢) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- ١) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- ٢) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- ٣) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقابلي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ مائتان جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- ٤) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- ١) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- ٢) في حالة اخلال الجهة بالحكم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوهه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة باليت الفني	قبل الموعد المحدد لجلسه فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة باليت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	ينتمى تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشكوى

* تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي ترمي إليها الجهات العامة ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ .

يعتمد المدير ،،





المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : توريد و تركيب تكييفات بكلية الطب البشري بفاقوس

جلسة ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠٢٢

يوم الاحد ١٢ ديسمبر
بالمشروع والمناظر

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييسة تقديرية لعملية توريد وتركيب تكييفات بكلية الطب البشري بفاصوس

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
١		بالعدد توريد و تركيب تكييف انفرتر بارد ساخن بقدرة ٥ حصان بجميع مشتملاتة من توريد وتركيب مفتاح كهربائي (بتشينو) بقدرة مناسبة لا تقل عن ٤٠ امبير و توصيله بالجهاز بسلاك كهربائي مناسب عالي الجودة مع توريد ريموت كنترول وكتالوج اصلي مع كل جهاز مع توريد وتركيب مواسير نحاس لربط الوحدة الداخلية مع الخارجية شامل الغزل و الفريون و التشغيل والاختبار توريد وتركيب شبكة صرف مياه المتكائف والشبكة مكونة من خراطيم قطر ٣/٤ بوصة ومواسير بلاستيك p.v.c قطر ١ بوصة على ان تكون من افضل واجود الانواع بالسوق المحلي لتصريف مياه الاجهزة المتكائف الى اقرب نقطة صرف بحيث تعمل الاجهزة علي اكمل وجه .	عدد	٢٧		

علي أن تكون الشركة الموردة ملتزمة بالمواصفات الفنية الموجودة بالمقاييسة والتي تم تجربتها بالجامعة (شارب- كاربر) مزودة بأجهزة الحماية الميكانيكية والكهربائية والتي تحافظ علي حالة الكباس في حالة تسريب الغريون .

مدة ضمان الأجهزة بعد التركيب والاستلام الابتدائي لا تقل عن خمس سنوات

المدير العام

مدير الادارة

مهندس