



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة اللوحات بكلية التربية

رياضية بنات

جلسة / 2021

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتد
بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية /
صيانة اللوحات بكلية التربية رياضية بنات

جلسة / 2021 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقيرية والتسميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بخت الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة أخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تقضيل المنتجات الصناعية المصرية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقان نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه ، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف الفني ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) ((مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأتية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوى في نسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0 ((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلاوة على ذلك من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.
- (10) التعهد كتابياً بإبلاغ مركز التقنية بالجامعة بأعمال مدنية قبل البدء في التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبتت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين إبتدائى قدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لغير) يسد نقداً أو بخطاب ضمان إبتدائى ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند التأمين النهائي .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .ii. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .iii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iv. آخر إقرار ضريبي.
 - .v. صورة من السجل التجارى .
 - .vi. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة.
 - .vii. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من من جهة حكومية او قطاع حكومي .
 - .viii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .ix. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .



x. البرنامج الزمني للتنفيذ و مدته .
 الموافق / 2021 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعادة قائمة الأسعار (جدول الفنات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالغير الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهر مدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموثقة من مقدم العطاء .
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتلويق .
 - v. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 - vii. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتته – أعلى فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
إنة يرتضى المحاسبة على أساس أقل فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من لايعدن لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد المعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- 2) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمني للأعمال في حدود المده المحدده بكراسة الشروط .
- 3) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الأعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسية بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنية - او جنائية) عن اي اضرار او خسائر ناجمة اثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تعذرها سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (اربعة اشهر) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات


- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى المكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية .

الحاله	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشكوى



❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد



المدير العام



المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة اللوحات بكلية التربية رياضية بنات

جلسة ٢٠٢١ / ١٧

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتد
بالكراسات الغير معتمدة *

مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة الكهربائية المطلوبة
لصيانة اللوحات بكلية تربية رياضية بنات
الأعمال الكهربائية

*** الشروط والمواصفات الفنية

** يراعى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومتباقة للمواصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .

** يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من اجود النوعيات في السوق المحلية .
** يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلي .

** يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإعتماد بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
** لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة او الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحمل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض في حال طلب تنفيذ اعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .

** محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان و إعادة الوضع لأصله) بعد انهاء اعمال الكهرباء وكذلك فك وتسليم جميع الأجزاء القديمة التي تم استبدالها ببنود المقاييس وتسليمها الى المخازن.

** جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون مع اعتبار المواصفات الفنية جزا لا يتجزأ من مقاييس الاعمال.

** يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة.
** يراعى توريد جميع الكابلات من نوعية السويدي للكابلات او ما يماثلها وجميع القواطع من نوعية ABB او ما يماثلها وجميع المواسير بيت الهندسه او ما يماثلها وكذلك جميع اللوحات من نوعية ABB او ما يماثلها.

يعتمد
المدير العام
الجندى
م/عبدالتواب

ملخصها
٢٠١٩/٥

مقاييس تدريجية لأعمال الصيانة الكهربائية المطلوبة
صيانة اللوحات بكلية التربية رياضية بنات
الأعمال الكهربائية

البيان	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
<p>بالعدد - توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيسية ABB او شنيدرو او يمايائلها واللوحة كاملة مما جميه بالبارات النحاسية للفازات الثلاثة ومزودة ببارة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي و البند يشمل كل ما يلزم للتنبيت الجيد للوحة وكاملة مما جميه مع اعادة الوضع الى اصله ومركب عليها عدد :</p> <p>عدد ٣ لمبة بيان مع الفيوز من نوع شنيدر او يمايائلها</p> <p>عدد ١ عداد لعرض الفولت والامبير للفازات الثلاثة من نوع شنيدر او يمايائلها</p> <p>عدد ١ قاطع رئيسي ثلاثي اوتوماتيك ٤٠٠ امير Mccb بسعة قطع ٦٣٦ ك.ا بحماية حرارية متغيرة و مغناطيسية متغيرة.</p> <p>عدد ١ قاطع فرعى ثلاثي اوتوماتيك ٥٠ امير Mccb بسعة قطع ٣٧٩ ك.ا بحماية حرارية متغيرة و مغناطيسية ثابتة.</p> <p>عدد ٢ قاطع فرعى ثلاثي اوتوماتيك ٦٠ امير Mccb بسعة قطع ٢٥ ك.ا بحماية حرارية متغيرة و مغناطيسية ثابتة.</p> <p>عدد ٣ قاطع فرعى ثلاثي اوتوماتيك ١٠٠ امير Mccb بسعة قطع ٢٥ ك.ا بحماية حرارية متغيرة و مغناطيسية ثابتة.</p> <p>على ان تكون جميع القواطع من نوع ABB او شنيدر او ما يمايائلها مع اعتماد مكان تركيب اللوحة من جهة الاشراف ومحمل على البند كل ما يلزم لانهاء الاعمال على اكمل وجه واية اكسسوارات مطلوبة والبند كامل مما جميه و محمل على البند فك اللوحة القديمة وتسليمها الى المخازن و محمل كل ما يلزم من توصيلات او لحامات ريم تلزم للتوصيل الكابلات القديمة على اللوحة الجديدة.</p>		١		١
<p>بالعدد - توريد وتركيب لوحة كهرباء عمومية للأدوار ABB او شنيدرو او يمايائلها لتغذية اللوحات الفرعية لكل دور واللوحة كاملة مما جميه بالبارات النحاسية للفازات الثلاثة ومزودة ببارة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي و البند يشمل كل ما يلزم للتنبيت الجيد للوحة وكاملة مما جميه مع اعادة الوضع الى اصله ومركب عليها عدد :</p> <p>عدد ٣ لمبة بيان مع الفيوز من نوع شنيدر او يمايائلها</p> <p>عدد ١ قاطع رئيسي ثلاثي اوتوماتيك ١٦٠ امير Mccb بسعة قطع ٢٥ ك.ا بحماية حرارية متغيرة و مغناطيسية ثابتة.</p> <p>عدد ٥ قاطع ثلاثي اوتوماتيك ١٠٠ امير Mccb بسعة قطع ١٨ ك.ا بحماية حرارية متغيرة و مغناطيسية ثابتة.</p> <p>على ان تكون جميع القواطع من نوع ABB او شنيدر او ما يمايائلها مع اعتماد مكان تركيب اللوحة من جهة الاشراف شامل جميع الاعمال المدنية اللازمة و اعادة الشيء لاصله و كل ما يلزم لانهاء الاعمال على اكمل وجه واية اكسسوارات مطلوبة والبند كامل مما جميه و محمل على البند كل ما يلزم لانهاء الاعمال على اكمل وجه واية اكسسوارات مطلوبة و محمل كل ما يلزم من توصيلات او لحامات ريم تلزم للتوصيل الكابلات القديمة على اللوحة الجديدة.</p>		٥		٥
				الأجمالي

المدير العام
م/عبدالتواب الجندي
عليه توقيع

مهندس /
صالح عزيز
٥٢١٩٧٥

(3/3)

**مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة الكهربائية المطلوبة
لصيانة التوحات بكلية التربية رياضية بنات
الأعمال الكهربائية**

البيان	الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	المقدار
بالعدد: توريد وتركيب لوحة فرعية ABB او شنيدر كالمواصفات السابقة ومركب عليها:-					
عدد ٣ لمبة بيان مع الفيوز من نوع شنيدر او ما يماثلها.					٣
عدد ١ قاطع رئيسي ثلاثي اوتوماتيك ١٠٠ أمبير MCCB بسعة قطع ١٨ ك.ا بحماية حرارية متغيرة و مغناطيسية ثابتة.					
عدد ٣٦ قاطع اوتوماتيك مفرد ٢٠ الى ٤٠ أمبير وسعة قطع ١٠ ك.ا					
الاجمالي					

المدير العام
م/عبدالتواب الجندي

مهندس /

م. العصما

٢٠٢١/٩/٥