



كراست الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقضة العامة

لعملية : احلال وتجديد لوحات الكهرباء ببني العامل

- كلية العلوم

۱۰۷

٢٠٢٣ / ١٢ / جلسه ٧

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة

لعملية : احلال وتجديـد لوحـات الكـهربـاء بمـبنيـيـ المعـاـمـل

- بكلية العلوم
جلسة / 2023

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشان تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحتنته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأخرة المصغر من نصف التأمين الافتراضي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (8) الالتزام لل تمام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبتت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين إبتدائى قدره 20000 جنيه (فقط عشرون ألف جنيه لا غير) يسدد نقداً أو بخطاب ضمان إبتدائى ينكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الافتراضي إلى نسبة 5% عند فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (4) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
- i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
- ii. صورة من البطاقة الضريبية.
- iii. آخر اقرار ضريبي.
- iv. صورة من السجل التجارى .
- v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة.
- vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .



vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .

viii. أقرار بمعاينته على الطبيعة معاينة نافية للجهالة .
ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية

6) تحدد يوم الموافق / 2023 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثاً - الشروط المالية

1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .

2) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .

i. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموقعة من مقدم العطاء .

ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .

iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً والتواقيع .

iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالثوابت الفنية فتشتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتته -

على فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر

انه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .

vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على اي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من

صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لتصووص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته.....

2) على المقاول تقديم كرت زيارة شهرى قيم صرف المستحقات بفاتورة ربع سنوية للاعمال سابقة الذكر .

خامساً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .

2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً - أو جنانياً) عن اي أضرار أو خسائر ناجمة لائام التنفيذ .

3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بالاصلاح في المهلة المحددة من قبل الاداره الهندسيه وفي حالة التأخير سيتم خصم مبلغ متناسب حنمية عن كل يوم تأخير من مستحقات الشركه .

4) مدة تنفيذ العملية (ثلاثة اشهر) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الشواغل .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .

2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواييد التالية .

ال الحاله	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجذبة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل



يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن
منه الشكوى

شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

٤٠ تُخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

١٢

العام





المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : احلال وتجديـد لوحات الكهرباء بمبنى المعامل -

بكلية العلوم

جلسة / 2023

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختام الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *

(٣١)

مقاييس تقديرية لأعمال إحلال وتجديد
للوحدات الكهربائية مبني المعامل - كلية العلوم
الأعمال الكهربائية

*** الشروط والمواصفات الفنية

- ** يراعى تنفيذ الأعمال وفق أصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .
** يراعى توريد الأدوات والمهامات المراد تركيبها من أجود التوقيعات في السوق المحلية .
** يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الاتصال المحلي .
** يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
** لابد من الأخذ في الإعتبار أن الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة أو الإفرادية تقديرية والغيرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراف ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحويل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
** يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف
** محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والتقوير وإعادة المحارة والدهان وإعادة الوضع لأصله)
بعد إنهاء أعمال الكهرباء
** يراعى تقديم شهادات الاختبارات لكلا من الوحدات الرئيسية والعمومية بقواعدها من الشركات المنتجة والمعتمدة حسب طلب جهة الإشراف
** جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون
** يراعى معالنة الموقع على الطبيعة معينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من قواطع ولوحات للإعتماد قبل التوريد .
** على المقاول مراعاة إشتراطات الأمن والسلامة لجميع عناصر المشروع والأعمال المنفذة .

يعتمد
المدير العام

٢٠٢٢

رئيس قسم الكهرباء

مهندس / _____

(٣٢)

مقاييس تقديرية لأعمال إحلال وتجديد
للوحدات الكهربائية مبني المعامل - كلية العلوم
الأعمال الكهربائية

الوحدة	الكمية	السعر افرادي	الاجمالي	بيان الأعمدة	M
				لوحات التوزيع العمومية	
				توريدي وتركيب لوحة توزيع عمومية للتركيب بالأدوار فارغة وتصلح لتركيب قاطع ثلاثي اتوماتيك رئيسي وعدة قواطع ثلاثة فرعية حسب مايرد بالبند وجميع القواعط من الناتج ABB وبنفس مواصفات البنود المدرجة مع اعتمادها قبل التوريد والتركيب واللوحات مزودة بباراة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي وان لا تزيد الكثافة التيارية للبارات الأساسية والمحملة عن ١.٥ أمير /م٢ والبند محمل عليه كل ماینزن تركيب وتشغيل اللوحة مع وزن الأحمال على الفارات الثلاث سواعر رئيسية او عمومية او فرعية وتعمل على جهد ٢٠٠ فولت وتكون نسبة الإشغال لا تزيد عن ٦٠% من حجم اللوحة وبياب مفصل بفضل ومن إنتاج ABB او شنيدر بالعدد توريدي وتركيب وتشغيل وأختبار لوحة عمومية دور من إنتاج ABB مركب الآتي:	١
				٣ لمبة بيان + مبين للجهد والأمير ديجيتال للفارات مع محولات التيار ١ قاطع رئيسي ٢٥٠ ×٣ ٢٥٠ ×٣ أمير ثلاثي اتوماتيك بسعة قطع ٣٦ ك أحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية متغيرة MCB ٤ قاطع فرعى ١٠٠ ×٣ ١٠٠ ×٣ أمير ثلاثي اتوماتيك بسعة قطع ٢٥ ك أحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية ثابتة MCB واللوحة كاملة مما جمعة بالبارات النحاسية وبارة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي بكثافة تيار لا تزيد عن ١.٥ أمير /م٢ واحدة واللوحة كاملة بالفاتيح ABB بباراة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي وتركيب داخل إطار خشبي والأعتماد قبل التوريد ومحمل على البند فك اللوحة القديمة واعادة الشيء لأصله بالعدد توريدي وتركيب لوحة توزيع فرعية إنارة بالأدوار حسب المواصفات السابقة ومركب بها الآتي:	٢
				٣ لمبة بيان صغيرة مع الفيوز ١ قاطع ثلاثي اتوماتيك ١٠٠ ×٣ ١٠٠ ×٣ أمير MCB وبسعة قطع ٢٥ ك أحماية حرارية متغيرة وأخرى متناطيسية ثابتة ٤ قاطع مفرد اتوماتيك ٦ الى ٤ أمير وبسعة قطع لا تقل عن ٦ ك أحماية حرارية واللوحة كاملة بالفاتيح ABB بباراة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي وتركيب داخل إطار خشبي والأعتماد قبل التوريد ومحمل على البند فك اللوحة القديمة واعادة الشيء لأصله بالعدد توريدي وتركيب لوحة توزيع فرعية إنارة ومعامل بالأدوار الثاني والأرضي حسب المواصفات السابقة ومركب بها الآتي:	٣
				٣ لمبة بيان صغيرة مع الفيوز ١ قاطع ثلاثي اتوماتيك ١٦٠ ×٣ ١٦٠ ×٣ أمير MCB وبسعة قطع ٢٥ ك أحماية حرارية متغيرة وأخرى متناطيسية ثابتة ٤ قاطع مفرد اتوماتيك ١٠ الى ٤ أمير وبسعة قطع لا تقل عن ٦ ك أحماية حرارية واللوحة كاملة بالفاتيح ABB بباراة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي وتركيب داخل إطار خشبي والأعتماد قبل التوريد ومحمل على البند فك اللوحة القديمة واعادة الشيء لأصله بالعدد توريدي وتركيب لوحة توزيع فرعية إنارة والأرضي ومعامل بالأدوار الثاني والأرضي حسب المواصفات السابقة ومركب بها الآتي:	٤

يعتمد
المدير العام

٢٠٢٢

رئيس القسم

١٢

(٣/٣)

مقاييس تقديرية لأعمال إحلال وتجديد
للوحات الكهربائية مبنی المعامل - كلية العلوم
الأعمال الكهربائية

الوحدة	الكمية	السعر افرادي	الاجمالي	بيان الأعمـال
				٤ بالعدد توريد وتركيب لوحه توزيع فرعية بمعمل الحيوان بالدوار الثاني حسب المواصفات السابقة ومركب بها الآتي:
				١١١ ٣ لمبة بيان صغيرة مع الفيوز ١ قاطع ثلاثي اتوماتيك 100×3 أمبير Mccb وبسعة قطع ٢٥ كـ ١ ومزود بحمایة حرارية متغيرة واخرى مقاططيسيه ثابتة ٣٦ قاطع مفرد اتوماتيك ١٠ الى ٤ أمبير وبسعة قطع لا نقل عن ٦ كـ ١ ومحمل على اللوحة ربط الدواائر الخاصة بتغذية البنشات واللوحة كاملة بالمفاتيحABB بباردة للتعادل واخرى للأرضى المحلى وتركيب داخل إطار خشبي والأعتماد قبل التوريد ومحمل على البند فـ اللوحة القديمة واعادة الشيء لأصله
٢	٢	٢	٢	٦ الأرضى المحلى بالمقطوعية توريد وتركيب نظام ارضى محلى عبارة عن غرفة أو أكثر و الغرفة داخلها قضيب نحاس احمر قطر ١٦ مم مع تركيب لوح نحاس احمر 50×5 سم وسماك لا يقل عن ٥٠ سم ويلاح طوليا بالقطيب وطول القضيب لا يقل عن ٣٠ متر مع وضع الملح والفحم على شكل دائرة تبعد عن القضيب ولوح النحاس بمسافة تصل الى ١٥ او ٢٠ سم تماماً بالرمال والتربة الناعمة مخلوطة معاعلى ان يتم ربط بكابل نحاس قطاع ٧٠ مم من اخر القضيب وحتى موقع التغذية على اللوحة العمومية بالمبني (بغرفة الكهرباء) ويركب على طرفها العلوي صندوق من الخرسانة سابقة الصب و محمل على البند كل ما يلزم من حفر وخلافة وكذا اضافة مادة محسنة لخواص التربة (عدد ٢ شيكارة) على الأقل والمعروفة بمادة الجيم Ground Enhancement Material وإعادة الوضع لأصله على أن يتم قياس الأرضى ليعطى مقاومة لا تزيد عن ١٥ أوم مع تسليم جهة الإشراف شهادة بالقياس من جهة حكومية معتمدة لقياس الأرضى والبند كامل مراجعته

١/٢
٢٠٢٢
المدير العام

رئيس القسم

٢٠٢٢

٢