



## كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : رفع كفاءة التغذية الرئيسية لمبني شئون التعليم والطلاب

جلسة ١٢ / ٢٠٢٩

٢٠٢٩

\* يتم ختم كراسة الشروط بختام الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة \*



## كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية : رفع كفاءة التغذية الرئيسية لمبني شئون التعليم والطلاب جلسة / 2023 /

### أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس القديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحتنته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم تقديم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه ، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي (( التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة )) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015 ))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 ))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة ( (مادة رقم (85) في القانون رقم 182 لسنة 2018 ))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافق الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

### ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقوم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ ( أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن ).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائي قدره 35000 جنيه ( فقط خمسة وثلاثون ألف جنيه لا غير ) يسدد نقدا او بخطاب ضمان ابتدائي ينكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب ساري لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظروف الفنىية - على أن يزاد التأمين الابتدائي إلى نسبة 9% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
  - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
  - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
  - .iii. آخر إقرار ضريبي.
  - .iv. صورة من السجل التجارى .
  - .v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة.
  - .vi. صورة من سلسلة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من جهة حكومية أو قطاع حكومي .
  - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوفيق .
  - .viii. إقرار بمعاينة على الطبيعة معاينة نافية للجهالة .



ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية  
(6) تحدد يوم الموافق / 2023 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

### ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
- 2) على مقدمي العطاءات مراعاة ماليٍ في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى.
- i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون جدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموقعة من مقدم العطاء.
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوفيق .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء آية ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
- v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتته – أعلى فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إثابة إرتضى المحاسبة على أساس أقل فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على اي تعديل الصالح الجهة الإداريه يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لايوثر على اولوية العطاء .

### رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته.....
- 2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

### خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً - أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة لنشوء التنفيذ.
- 3) تلزم الشركة التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقابلي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- 4) مدة تنفيذ العملية ( ثلاثة أشهر ) تبدأ من تاريخ إسلام الموقف خالي من الشواغل .

### سادسا : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى إلى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعود المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعود المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعود المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشكوى





❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد



٢



## المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية رفع كفاءة التغذية الرئيسية لمبني شئون التعليم والطلاب

2023 / / جلسة

\* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة \*

( ٢١ )

مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة  
لإحلال ورفع كفاءة التغذية الرئيسية لمبنى شنون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق  
الأعمال الكهربائية

\*\*\* الشروط والمواصفات الفنية

- \*\* يراعى تنفيذ الأعمال وفق أصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذلك المواصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومتباقة للمواصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .
- \*\* يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من أجود النوعيات في السوق المحلية .
- \*\* يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلي .
- \*\* يراعى تقديم العينات للاعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
- \*\* لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكببات الواردة بالمقاييس المجمعة او الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراف ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحويل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- \*\* يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف
- \*\* محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان وإعادة الوضع لأصله ) بعد إنهاء أعمال الكهرباء
- \*\* يراعى تقديم شهادات الاختبارات لكلا من اللوحات الرئيسية والعمومية بقواعدها والكابلات المغذية من الشركات المنتجة والمعتمدة حسب طلب جهة الإشراف
- \*\* جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون
- \*\* يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من كابلات وقواعط ولوحات للاعتماد قبل التوريد.

يعتمد،،،  
المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس /

(٢٧٢)

بيان الأعلى					لوحات التوزيع الرئيسية
الاجمالي	الكمية	الوحدة	البيان	بيان الأعلى	M
			<p>يجب أن تكون هذه اللوحات من الصاج سمك لا يقل عن ٢مم مدهون ببوبية الكتروستاتيك واللوحات مزودة بقاعدة وزوايا ديدبية للتثبيت على المجرى والموجة مقاومة للأثرية والعامل الجوية واللوحة مزودة بباباً خلفية وأمامية وتقسم إلهاً دخول وخروج ملائمه لما هو مطلوب على الطبيعة وتكون البعد اللوحة مناسبة لاحتواها مع اعتمادها من جهة الإشراف قبل التصنيع والتوريد والتركيب وطبقاً للمواصفات الفنية واللوحة جاهزة للتركيب والتثبيت على قواعد فرسانية واللوحة مزودة بجيزة قياس الفولت والأمبير للفازات واللوحة كاملة بالقطع الآوتوماتيكية وحسب ما هو مدرج بالبنود واللوحات مزودة بباردة للتعادل وأخرى للأرضي المحلي وإن لا تزيد الكثافة التيارية للبارات الأساسية والمحملة عن ١٠ أمبير/١مم ٢ والبند محمل على كل مайлز لتركيب وتشغيل اللوحة مع وزن الأحمال على الفازات الثلاث سواء رئيسية أو فرعية وتعمل على ٢٨٠ / ٢٢٠ فولت وتكون نسبة الإشغال لا تزيد عن ٦٠% من حجم اللوحة وصاج اللوحة من انتاج ABB أو شنيدر أو ما يماثلهم والقواعد من طرازات متازة من ومن انتاج ABB أو شنيدركومبات أو ما يماثلهم في الجودة والمقابل مسئول عن التنسيق مع شركة الكهرباء في حالة الحاجة لفصل التيار الكهربائي للقيام بالأعمال المطلوبة بالمحول</p> <p>محظوظه هامه: محمل على جميع بنود اللوحات تكسير الخرسانات أو إعادة صب الخرسانه وتركيب ما يلزم من شاسيهات الحديد وأى تعديلات خاصة بتنسيق الجريلات الخاصه بالكابلات لتركيب لوحات الجهد النخفض وبطريقة ملائمه لأبعاد الغرفة مع إعادة تركيب جميع الكابلات الداخله والخارجه وما يلزم من لحامات ريم من أجود الأنواع إذا لزم الأمر وحسب اعتماد وتجهيزات جهة الإشراف</p>		
			<p>١ بالعدد توريد وتركيب وتشغيل وأختبار لوحة رئيسية مبني شئون التعليم والطلاب بنفس المواصفات العامله السابقة ومركب الآتى:</p> <p>عدد</p> <p>٢ لمبة بيان صغيرة مع الفيوز</p> <p>٣ جهاز قياس الجهد بين الفازات وبعضها البعض وبين الفازات والتعادل وقياس الأمبير ديجيتال</p> <p>٤ قاطع فرعى ١٣٠×٣٣ أمبير ثلاثي اوتوماتيك بسعة قطع ٣٦ ك ١ بحماية حرارية متغيره ومتناطيسية متغيره MCB</p> <p>٥ قاطع فرعى ٢٥٠×٣٣ أمبير ثلاثي اوتوماتيك بسعة قطع ٣٦ ك ١ بحماية حرارية متغيره ومتناطيسية متغيره MCB</p> <p>٦ قاطع فرعى ١٦٠×٣٣ أمبير ثلاثي اوتوماتيك بسعة قطع ٣٦ ك ١ بحماية حرارية متغيره ومتناطيسية متغيره MCB</p> <p>٧ قاطع فرعى ١٠٠×٣٣ أمبير ثلاثي اوتوماتيك بسعة قطع ٣٦ ك ١ بحماية حرارية متغيره ومتناطيسية متغيره MCB</p> <p>واللوحة كاملة بما جمعية بالبارات النحاسيه وبارة للتعادل واخرى للأرضي المحلي واللوحة عبارة عن إلهاً دخول واخرى خروج بابعد مناسبة للجاري القديمه الموجودة على الطبيعة على ان تثبت على القاعدة الخرسانية للغرفة وتقديم الرسومات التنفيذية واعتمادها من جهة الإشراف قبل التركيب والتوريد ومحمل على البند ذلك اللوحة القديمة وتسليمها للمخازن ومحمل على البند ذلك واعادة تركيب كافة الكابلات الداخله والخارجه من اللوحة وكل مайлز من وسائل التثبيت الجيد والتشغيل والإختبار مع اعادة تنظيم الكابلات (جريلات) من جميع المخلفات والبند كامل مما جمعه.</p>		
			<p>١</p> <p>بالعدد</p>		

يعتمد،،،  
المدير العام

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

رئيس قسم الكهرباء

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

مهندس /

C0

(٢/٣)

مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة العطواوية  
لإحلال ورفع كفاءة التغذية الرئيسية لمبني شئون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق

الاجمالي	السعر الفرادي	الكمية	الوحدة	بيان الأهم	
م/ط توريد وتركيب كابل نحاس مسلح مسلح 0.6/1 KV CU/XLPE/PVC من انتاج السويدي أو ما يماثلها لقطع (٢٤٠ × ١٢٠) لتغذية اللوحة الرئيسية لمبني شئون التعليم والطلاب داخل محايسير بلاستيك ؛بوصه تقيله مصر الحجاز أو ما يماثلها سمك لا يقل عن ٤مم أسلف البلاط او في الحديقة من حول الإبداع وحتى مكان اللوحة الرئيسية للمبني ومحمل على البندر توريد وتركيب عدد امامسورة بنفس الموصفات احتياطيا(spare) ومحمل على البنداuda الشن لاصلة مع وضع طبقه من الرمال أسلف وأعلى الماسورة يسمك ١٠ سم وطبقا للموصفات الفنية وتوجيهات الأشراف ومحمل على البندر أيضا ما يلزم من غرف الكهرباء للمسار كاملا ما لا يقل عن (عددغرفه) بحيث يتم عمل غرفة كهرباء بأبعاد لا تقل عن (١١م × ١م) بعمق لا يقل عن ٨٠ سم مع مراعاة المستوى الموجود على الطبيعة وعمل فرشة خرسانية عادية يسمك لا يقل عن ١٠ سم أسلف الغرفة وبناء الجدران من الطوب يسمك لا يقل عن ٢٥ سم مع عمل محارة داخلية للغرفة وتركيب غطاء مفصلي من الصاج البلاستيك دعم بالعصب من الداخل وسمك الغطاء لا يقل عن ٥ مم مع التثبيت الجيد بشاسيه حديد والزوايا والغطاء بالمقبض مع الدهان وشين بالبريمير وكل ما يلزم حسب أصول الصناعة وحسب توجيهات جهة الأشراف	٢	١٢٠	م/ط		
١	١	١	١	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثي اوتوماتيك ٦٣٠ × ٢٠ امير بسعة قطع ٥٠ كأ ومزود بحماية حرارية متغيرة وآخرى مقاوماتية متغيرة من أجود أنواع ABB أو شنيدر كومباكت للتركيب باللوحة الرئيسية للمنخفض بالمحول للتحكم في الكابل المغذي لمبني شئون التعليم والطلاب ومحمل على البندر كل ما يلزم من وسائل التثبيت والتركيب والتثبيت طبقا للموصفات الفنية وأصول الصناعة	٣

يعتمد،،،  
المدير العام

مهندس / رئيس قسم الكهرباء