



مستشفيات جامعة الزقازيق

ادارة المشتريات و المخازن

التأمين الابتدائى / ١٥٠٠٠ جنيه

ثمن الكراسة / ٣٩٩ جنيه

كراسة الشروط و المواقف الخاصة بالمناقصة العامة لتوريد
وتركيب المعدات الخاصة بشبكة الغازات الطبية قطاع الحوادث

والسلام جلة : ٢٠٢٣ / ٦ / ١١

رقم الكراسة ()

جنة عزرا بالم للبيع

اسم الشركة /

العنوان /

رقم الملف الضريبي /

المأمورية التابع لها /



.....

.....



خطاب تقديم العطاء

- السيد أ.د/ مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق
- أشرف أنا الموقع أدناه /.....
- بتقديم عرض أسعار للأصناف المبينه بقوائم عملية /
- والأثمان المدونه فيه بمعرفتي وأقر بأننى قد اطلعت على جميع البنود الوارده بهذه الكراسه والتزم بها على اساس المواصفات والشروط الموضحة في هذا العطاء .
- كما اقر بأن الشركه مقدمة العطاء مستوفاه لجميع الشروط القانونيه الخاصه بأهلية التعاقد ولم يصدر ضد الشركه أى احكام تمس الشرف والنزاهه وغير خاضعه لأحكام الحراسه .
- برجاء إستيفاء هذه البيانات وتقديمها مع العرض بشكل مستقل وتحتم بخاتم الشركه .

اسم الشركه/

العنوان /

الטלيلون /

المحمول /

الفاكس /

رقم الملف الضريبي /

رقم السجل التجارى /

رقم التسجيل بالقيمة المضافة /

المسئول بالتوقيع على العقود والتعامل باسم الشركه /

- على أن يكون البيانات السابقة بالتفصيل حتى يمكن للمستشفى مخاطبة مقدم العطاء بسهولة.
- يتبع على مقدم العطاء إخطار المستشفى بأى تغير قد يطرأ على البيانات اثناء مدة سريان العطاء .
- على مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والبنود الوارده فى كراسة الشروط والمواصفات دراسه فنيه دققه تافيه للجهاله وتقدم جميع المستندات المطلوبه .
- يجب ختم كراسة الشروط بخاتم الشركه واعادتها فى المظروف الفنى مره أخرى وهذا يعتبر موافقه من الشركه على جميع الشروط الوارده بالكرasse .
- لا يجوز أن يشترط مقدم العطاء بقبول العطاء بتغيير أحد هذه الشروط ولا يعتد به إن تضمنه عطاءه.
- أى عطاء لا يلتزم بذلك من جميع النواحي سيكون على مسئولية مقدم العطاء وسيؤدى إلى رفض العطاء مباشرة دون الرجوع إليه .

ختم الشركه

توقيع مدير الشركه



○ أولاً الشروط العامة :

مع عدم الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزادات (رقم ١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولاحته التنفيذية وما شملهم من تعديلات يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالأحكام الآتية بكل دقة حتى لا يترتب على مخالفتها رفض عطاءاتهم .

اولاً البند الأول :

تقديم العطاءات موقعه من أصحابها إلى إدارة المشتريات بمقر إدارة المشتريات بجامعة الزقازيق في موعد غايته السابعة عشر من ظهر يوم الموافق / / حيث يتم فتح المظاريف الفنية في هذه الممارسة / المناقصه ولن يلتفت إلى أي عطاءات ترد بعد هذا الميعاد .

اولاً البند الثاني :

تقديم العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض فني (أصل وصورتين وإحضار فلاشه منسوخ عليها العرض الفني والكتالوج الخاص بالأصناف التي تقدمت بها الشركه) والأخر للعرض المالي ويكتب عليهم بخط واضح اسم المستشفيات وأسم الممارسة / المناقصة وتاريخها وعنوان المظروف (فني - مالي) وأسم مقدم العطاء ويجب احكام غلق كل من المظروفين وختمهما بخاتم الشركه مقدمة العطاء ولا يقبل من صاحب الشان الإدعاء بحدوث أي خطأ في عطاءه .

اولاً البند الثالث :

يجب أن يكون العطاء الفني مصحوباً بتامين ابتدائى قدره () فقط مدفوع نقداً بخزينة المستشفيات أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة أشهر على الأقل من تاريخ فتح المظاريف الفنية .

اولاً البند الرابع :

يجب أن يكون العطاء سارى المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية وتجدد حسب طلب المستشفيات كما يحق للمستشفيات إخبار مقدم العطاء برسو عطاؤه أو جزء منه فى آخر يوم لمدة سريان العطاء .

اولاً البند الخامس :

يقدم بالمطلوب الفنى كافة المواصفات الفنية وكذلك صور من المستندات الآتية :

١. تقويض لحضور جلسة فتح المظاريف .
٢. بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء (عقد تأسيس الشركه) .
٣. ما يفيد بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة وعلى بوابة المشتريات الحكومية .
٤. البطاقة الضريبية و آخر إقرار ضريبي و شهادة التسجيل بالقيمة المضافة موضحاً بها الماموريه التابع .
٥. يجب تقديم المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد سار .
٦. شهادة القيد في السجل التجارى والصناعى .
٧. شهادة تسجيل المنتج بوزارة الصحة .
٨. عرض فنى موضح به المواصفات الفنية للبنود المتقدمة بها .
٩. بيان تسليم عينات الأصناف المتقدم بها .
١٠. سابقة أعمال عن توريد نفس الأصناف المطلوب بالجهات والمستشفيات الحكومية والجامعية معتمدة من تلك الجهات .
١١. استماراة القيد بسجل المستوردين (استماره ٤١س وكلاء تجاريون) سارية المفعول بالنسبة للأصناف المستورده أو ما يفيد أحقيه الشركه بالإستيراد في الأدوية والمستلزمات وما شابه ذلك معتمده من وزارة الصحه .
١٢. عقد توزيع في حالة الموزع للمستورد من الشركه الوكيله معتمد من الجهات المختصة .
١٣. يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادره من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه .
٤. يجب على مقدم العطاء تقديم خطاب من البنك يفيد برقم الحساب البنكي للشركة وفرع البنك التي تتعامل به .
٥. يجب على مقدم العطاء كتابة اسم البند باللغه العربيه أو باللغه الانجليزية مع الترجمة العربيه ولن يلتفت الى البنود الغير مترجمة .

٣) البند السادس :

- على مقدم العطاء مراعاة ما يلى في إعداده لقائمة الأسعار التي يتم وضعها في المظروف المالي موضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف :
- ١. أوزاق العطاء المالي مرقم من نسختين (اصل وصورة) وموضحاً بها الأسعار المتقدمة بها الشركة لكل صنف من الأصناف والسعر الجبرى لكل صنف ومعتمد من الشركة (صورة طبق الاصل) ومعتمد من جهة الإختصاص بوزارة الصحة + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .
- ٢. يتحقق للجنة البت رفض المستحضر إذا لم تتقدم الشركة بالسعر الجبرى + خصم الصيدلى + خصم المستشفيات .
- ٣. لا يقبل أسعار العطاء بالحبر الجاف أو الطباعة رقمأً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموقعه من مقدم العطاء ومحتوة بخاتمة .
- ٤. لا تكون الأسعار بالجنيه المصري وشاملة القيمة المضافة وجميع أعمال التوريد .
- ٥. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابتها رقمأً وحرفاً والتوقيع عليها من مقدم العطاء .
- ٦. لا يلتفت إلى أي عطاء مبني على خفض نسبة مئوية من أقل عطاء يقدم في المناقصه .
- ٧. يراعى عند التقديم المالي لتحديد السعر النهائى للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وأى مميزات تتقدم بها الشركات في العطاء من بضاعة مجانية في عبواتها الأصلية (بنفس الحجم والتركيز) وتكون من ذات الصنف بالبند وتحسب من أصل الكميه المطلوبه .
- ٨. لا يلتفت إلى اي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- ٩. لا يجوز نزع اي ورقة من هذه الكراسة ويعين عليه تقديمها سليمة كما لا يجوز إضافة او حشر او إخفاء اي ملاحظات او شروط او تعديل في المواصفات الفنية وغيرها ويكتفى فقط بوضع شروط خاصة يوضحها في خطاب خاص يرفق مع العطاء مع مراعاة الدقة في وضع اي شرط او تحفظ قد يؤثر على استبعاد العطاء او زيادة القيمة المالية للعطاء .
- ١٠. لا يقبل التعديل في الأسعار العطاءات المقدمة بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية ويسرى هذا على صاحب العطاء الفائز .

٤) البند السابع :

إذا سحب مقدم العطاء عطاء قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف المالية يصبح التأمين المؤقت المسدد منه حقاً للمستشفيات دون الحاجه إلى إنذار أو الإتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر لها وعند إنقضاء مدة سريان العطاء يحق للمتعهد رد التأمين المؤقت وفي هذه الحالة يصبح عطاوه ملغى فإذا لم يطلب ذلك يكون عطاوه نافذ المفعول ويجوز للمستشفيات أن تطلب من مقدمي العطاءات قبول مد سريان عطاءاتهم لحين الإنتهاء من البت والترسيه .

٥) البند الثامن :

للمستشفيات الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحیحات الناشئة إذا اقتضى الأمر ذلك وفي حالة حدوث اختلاف بين سعر الوحدة واجمالى سعر الوحدات يعود على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفصي في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام .

٦) البند التاسع :

يجوز لمقدم العطاء أو مندوبيه أن يحضر جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياته على أن يتم تحديد مندوب الشركة الذي سيحضر جلسة فتح المظاريف بموجب تفويض رسمي من الشركة .

٧) البند العاشر :

إذا أخل مقدم العطاء بأحد شروط العقد يحق للجهة تنفيذه على حسابه دون اللجوء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات .



البند الحادى عشر :

١. التوريد على دفعات وحسب حاجة المستشفيات وطبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.

٢. للمستشفيات الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأى تعويض عن ذلك طبقاً لقانون ٢٠١٨/١٨٢ م.

٣: للمستشفيات الحق في تخفيضها أو إلغائها حسب الإعتمادات المالية المتوفرة دون أن يكون لصاحب العطاء المطالبة بأى تعويض وفي حدود أحكام القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.

٤: بمجرد شراء كراسة الشروط والتقدم في المناقصة يعتبر ذلك موافقة ضمنية على ذلك .

البند الثاني عشر :

على صاحب العطاء المقبول أن يسدد خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يقبل عطاءه التأمين النهائي ما يساوى ٥% من قيمة الأصناف الراسية .

البند الثالث عشر :

١. إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإداء التأمين النهائي الواجب سداده في المدة المحددة يكون للمستشفيات بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر إلغاء العقد وتنفيذها بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطايه بحسب ترتيب أولوياتها ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حق المستشفيات طبقاً للمادة ٤ من القانون ٢٠١٨/١٨٢ م.

٢. كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة وتستحق لديها لصاحب العطاء المذكور وفي حالة عدم كفايتها تلتجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعطاءه مهلة أخرى .

البند الرابع عشر :

١. لا يجوز لمن تم العطاء ان يشرط لقبول عطايه كله كوحدة واحدة إلا إذا نصت شروط المستشفيات على ذلك صراحة بل يحق للمستشفيات إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان في صالح العمل إلى آخره .

٢. ولا يجوز التنازل عن العقد أو أمر التوريد إلى أي شخص كلها أو بعضها - ويجوز التنازل لأحد البنوك عن المبالغ المستحقة كلها أو بعضها ويكتفى في هذه الحاله بالتصديق من البنك وموافقة المستشفيات مع الإقرار اللازم بعدم الإخلال بشروط المناقصه /الممارسه أو شروط التعاقد وبشرط لا يخل ذلك بحقوق المستشفيات لدى المتعاقد أو الغير .

البند الخامس عشر :

إذا ثبت على مقدم العطاء او شرع بنفسه أو عن طريق غيره في تقديم رشوه إلى أحد موظفى الادارة يحق للادارة فسخ العقد ومصادرة التأمين بالكامل واتخاذ اجراءات شطبها والحصول على التعويضات المستحقة نتيجة فسخ العقد .

المناقصه العامه لتوريد /
٢) البند السادس عشر :

١. إذا استفتت المستشفيات عن أي صنف نهائياً لا يجوز لمقدم العطاء الحق في المطالبه باى شئ .
٢. كما للمستشفيات الحق في رفض استلام أي صنف غير صالح للتذرزين كما يحق لها إيقاف أي كمية من أمر التوريد أو إلغاؤها .
٣. كما يقوم مقدم العطاء باستبدال أي كميات غير مطابقة وفي حالة عدم قيام الشركه باستبدال الصنف تقع عليها جميع العبرامات .
٤. تخصم أي زيادة في الأسعار اذا ثبت توريد الصنف بنفس العام المالى بذات الجهة او جهة أخرى بسعر أقل دون الرجوع الى مقدم العطاء ولا يحق له المعارضة .

٣) البند السابع عشر :

١. يتم التوريد والتسلیم بمخازن المستشفيات للدفعات الصادره الموضحة بأمر التوريدالجزئي خلال عشرة أيام من تاريخ أمر التوريدالجزئي الصادر من إدارة الصيدلية (المخزن) ويحتفظ بالتأمين النهائي حتى نهاية العقد والدفع بعد الفحص والاستلام .
٢. بالنسبة للأصناف المستورده يلزم ارفاق الإفراج الصهى الخاص بالتشغيلات المورده وكذلك يلزم تحديد مصنع الانتاج الأصلى وبلد المنشأ لكل صنف وما يفيد باسم الشركه المستورده يعتمد من الجهات المختصه لذلك كما يشترط تسجيل المنتج بوزارة الصحة وتقدم المستندات الدالة على ذلك ما لم تقر اللجنة بغير ذلك .

٤) البند الثامن عشر :

لتلزم الشركات بالتوقيع على عقود التوريد قبل صرف مستحقاتها والمستشفيات غير مسؤولة عن تأخير صرف المستحقات في حالة عدم التوقيع على العقد وتحكم بنود كراسة الشروط والمواصفات التعاقد لحين تحرير العقد كما يتلزم المورد بتقديم فاتورة بالصنف المورد باسم شركته (مقدمة العطاء) من أصل وثلاث صور على أن تخضع الشركه لنظام سداد المديونية الخاصة بالمستشفيات بما يتم تورиده للعلاج الاقتصادي .

٥) البند التاسع عشر :

يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترتدى القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة .

٦) البند العشرون :

١. يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى على أحكام هذا القانون التقديم بالذات أو الواسطه بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء أشياء منهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال .
٢. يعتبر أحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللائحة التنفيذية للقانون مكملاه لكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الشروط وما شملهم من تعديلات فيما لا يتعارض مع أحكامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحتنته التنفيذية وتعديلاته على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .

الاحتياجات المطلوبة لعملية توريد وتركيب معدات شبكة الغازات الطبية لاحقة المستشفيات.

م	البيان	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	ماكينات الشفط : Rotary Van Vacuum Pump Nominal displacement ٣٠٠ m³/h Powe ٧ ~ Hp (٣٨٠ V / ٣ phase / ٥٠ Hz) • لوحة تحكم (P L C) • فلاتر تنقية Filtration with secrete collection unit	عدد	٦	
٢	(Compressed Air Station) Serew Compressor Capacity ١٠٠ m³/h /max . pressure ١٠ bar • مكثف تصريف Intelligent L D Condensate Drain Max.Working Pressur ١٦ bar • تجفيف هواء : Refrigeration Air Dryer : Air cooled Drayer Relatitve humid ity at in let temp ١٠٠ % maximum working pressure ١٦ bar Air treatment capacity about ١٤٠ m³/h وحدة فلاتر دوبلكس Filtration panel (Duplex group) • مخفض هواء Compressed Aur Reducer about ٤ bar (Duplex grup) Compressed Aur Reducer about ٧ bar (Duplex grup)	عدد	٤	
٣	محطة هواء طبي حلزوني تتكون من :- ١- عدد (٢) اثنين ماكينة هواء طبي حلزوني قدرة الماتور لكل ماكينة (٢٠) عشرون حصان ٢- عدد (١) واحد دراير معدل التصريف مناسبة للماكينات ولا يقل عن ٢٠٠ م³/ساعة ٣- مجموعة فلاتر كربونية - بكتيرية باليابي باص والمحابس ٤- عدد (١) خزان هواء طبي ١٠٠٠ لتر مزود بالسولنيت لتفریغ المياه اتوماتيکيا ٥- لوحة کنترول تشمل جميع مكونات الحماية والتبدیل بين الماكينات على التوالي او على التوازي ويراعي ان تكون جميع مكونات المحطة من نفس نوع المحطة	عدد	١	

٤	محطة شفط مركزي تتكون من
١	١ - عدد (٢) ماكينة شفط مركزي معدل التصريف لا يقل عن ٣٢ م³/ساعة
٢	٢ - عدد (١) خزان شفط مركزي سعة ٢٠٠٠ لتر
٣	٣ - عدد (١) مصيدة سوانح ورواسب على خط الصاعد
٤	٤ - عدد (١) لوحة كنترول تشمل مكونات الحماية والتبديل بين الماكينات على التوالي أو على التوازي

- ملحوظة (المحابس والمواسير على حسب وضع التركيب على الطبيعة ويكون قطر المواسير المستعملة للخروج من الماكينات لا يقل عن ٣٢ مم حتى الخروج من المحطة ويراعي توريد وتركيب اجدد الانواع

شروط عامة :-

- الضمان عامان من تاريخ التشغيل .
- سابقة أعمال فى مستشفيات جامعية .
- الشركة وكيل معتمد أو موزع معتمد .
- تقديم عقد صيانة غير شامل لما بعد الضمان .
- الماكينات من ماركات عالمية معروفة وتشمل لوحات التشغيل .
- العرض يشمل التوصيل والتركيب والتشغيل وكل ما يلزم لتشغيل المعدات دون تحويل المستشفيات اي شئ .
- يتم تركيب المعدات على قطاع الحوادث والجراحة وقطاع السلام .
- المعاينة قبل التوريد .