



السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية ،،،

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية :-

م	اسم العملية	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	ملاحظات
١	توريد وتركيب كابل كهرباء وشبكة الغازات وتوصيل ارضى محلى طبقا للشروط والمواصفات		أمر مباشر	شهر	المقبول فنيا والاقل سعرا	٢٠٢٤/١١/ ١١	وذلك بالأمر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

يتم سداد تأمين ابتدائي قدره (٦٠٠٠ جنيه فقط ستة الاف جنيه) عن طريق الدفع و التحصيل الالكتروني أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وسارى المفعول .

- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى .

- مكان تقديم العروض :-

- جامعة الزقازيق - الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - إدارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى .
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامه والموقع الالكتروني للجامعة .
- مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...“



ع

م. م. م. م.
١١/١١

**المقاييسه اللازمه لتوفير الاشتراطات اللازمه لشركة فيليبس لتوريد وتركيب جهاز
قسطره ماركة :- فيليبس موديل :- AZURION7 M12 بمبنى القلب والصدر**

الدور الثالث

م	الصف	الكمية	الوحده	سعر الوحده	الاجمالى
	اولا:- الغازات				
١	ت وت مواسير نحاس قطر ١٦ مم	٣٠	بالمتر		
٢	ت وت مخرج اكسجين من اجود الانواع	٢	بالعدد		
٣	ت وت مخرج شفط من اجود الانواع	٢	بالعدد		
٤	ت وت محبس $\frac{1}{2}$ بوصة	٤	بالعدد		
	ثانيا :- الكهربا				
٥	ت وت كابل ترمو ٣*٥٠+٢٥ مم السويدى او ما يماثله	٦٠	بالمتر		
٦	من اجود الانواع	٦٠	بالمتر		
٧	ت وت كابل ترمو ٤*١٦ مم السويدى او ما يماثله من اجود الانواع	٦٠	بالمتر		
٨	ت وت سلك شعر ٥٠ مم نحاس السويدى او ما يماثله من اجود الانواع				
٩	• على ان يتم التوصيل داخل مواسير بيت الهندسى ضعف قطر الكابل محمل على البند ومايلزم من تركيب حسب توجيه جهة الاشراف بالمقطوعه ت وت ارضى محلى عباره عن غرفه او اكثر داخلها اقطاب نحاسيه قطر لا يقل عن ١٦ مم مع تركيب الواح نحاسيه ٥٠*٥٠ سم وسمك ٣ مم تلحم طوليا بالقضيب النحاس الاحمر الذى لا يقل طوله عن ٣ م مع وضع الملح والفحم الحجرى على شكل دائره تبعد عن القضيب ولوح نحاس بمسافه تصل الى ١٥ او ٢٠ سم تملا بالرمال والترية الناعمه مخلوطه معا على ان يتم ربط سلك نحاس قطاع ٥٠ مم ^٢ داخل ماسوره بمقاس مناسب (السلك والماسوره محملين على البند) ويركب على طرفها العلوى صندوق من الخرسانه سابقه الصب ومحمل على البند كل مايلزم من حفر وخلافه وإعادة الشئ لأصله على ان يتم قياس الارضى وتسليم شهاده معتمده بالقياس على الا تزيد المقاومه عن ٠.٥ اوم والبند كامل مما جميعه وحسب توجيهات جهاز الاشراف ومحمل على البند إضافة ماده محسنه لخواص التربه المعروفه بالجيم	١	بالمقطوعه		
١٠	توريد وتركيب لوحه خارج الحائط ٤٠*٦٠ سم تشمل اماكن عدد (٢) مفتاح				
	• على ان يتم العمل حسب اصول الصناعه وتوجيهات جهة الاشراف والشركه المسنوله عن تركيب جهاز القسطره				