



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : احلال وتجديـد لوحـات الكـهربـاء بمـبني التـشـريـح والـصـحة

والمـستـشـفـي بـكـلـيـة الطـبـ الـبـيـطـرـى

لـارـبعـار جـلسـةـ ٢٠٢٤ / ٢

ـ سـمـاـلـهـ ٩٩

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة

لعملية : احلال وتجديد لوحات الكهرباء بمبنى التسريح والصحة والمستشفى بكلية الطب البيطري

جلسة / 2024 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشان تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولانحصار التقديمة على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعتبار المنشآت الصغيرة والمتأهله المصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصرى وتترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018)
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإداره العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 15000 جنيه (فقط خمسة عشر ألف جنيه لا غير) يسدد نقداً أو بخطاب ضمان إبتدائى ينكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية .
 - .iii. آخر إقرار ضريبي .
 - .iv. صورة من السجل التجاري .
 - .v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة .
 - .vi. صورة من سابقة أعمال مماثلة لهذة العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .



- vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
- viii. اقرار بمعاينة على الطبيعة معاينة نافية للجهالة .
- ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية
- (6) الموافق / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ما هو مدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموقعة من مقدم العطاء .
 - ii. لا يجوز لعمق العطاء شطب أي بند من بنودة لو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوضيح .
 - iv. إذا رغب عميق العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فتشتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
 - v. لا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطاء إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت عميق العطاء عن تحديد سعر البند – للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت عميق العطاء عن تحديد قنته – أعلى قنة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر إثابة إرضى المحاسبة على أساس أقل قنة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص واحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- 1) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنائياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ إسلام الموقف خالي من الشواغل .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بياحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكاوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكاوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية .

المدة المسماوح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلاسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالبت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالبت المالي



يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر
منه الشاكى

شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.





المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية: احلال وتجديـد لوحات الكهرباء بمبنى التشـريح والصـحة

والمستشفى بكلية الطب البيطري

2024 / / جلسة

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختام الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية
اطلاق وتحديد لوحات كهرباء مبنية التصريح والصحة والمستوى بكلية طب بيطرى

الشروط والمواصفات الفنية

- ١- يراعى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والكود المصري ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة.
- ٢- يراعى توريد الأدوات والمهامات المراد تركيبها من اجود النوعيات في السوق المحلية.
- ٣- يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلي.
- ٤- يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء).
- ٥- لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعه أو الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك بدون اعتراض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع.
- ٦- يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف وتقديم اللوحات والرسومات التنفيذية والتغليفية للإعتماد قبل التنفيذ.
- ٧- محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والتقر وإعادة المحارة والدهان و إعادة الوضع لأصله) بعد انهاء أعمال الكهرباء.
- ٨- جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق اسعار الدراسة.
- ٩- يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من كابلات وقواطع ولوحات للإعتماد قبل التوريد.

المدير العام

مدير قسم الكهرباء

مهندس



مقاييس احلاط وتحفيض لوحات كهرباء مبني التسريح والصحة والمستوى بكتاب طب بيطرى

الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
				<p>بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية لمبني التسريح انتاج ABB او ما يماثله من الصاج سمك لا يقل عن 2مم مدهون بالإلكتروستاتيك واللوحة كاملة بالبارات النحاسية واللوحة مزودة بأبواب امامية وتكون ابعاد اللوحة مناسبة لمحفوبياتها مع اعتماد مخطوطات اللوحة من لجنة الاعتماد قبل التصنيع والتوريد والتركيب مع التثبيت ومزودة بأجهزة القياس الديجيتال والمفتاح ولوحة حسب ما هو مدرج بالبنود و مزودة بباراة للتعادل وآخرى مماثلة لها للأرضي المحلي وان لا تزيد الكثافة التيارية للبارات الأساسية والمحملة عن ١,٥ أمبير /م² والبند محمول عليه كل ما يلزم لتركيب وتشغيل اللوحة وتعمل على جهد ٣٨٠ / ٢٢٠ فولت وتكون نسبة الإشغال لا تزيد عن ٦٠٪ من حجم اللوحة واللوحة كاملة مما جميعه ومركب عليها الاتي :-</p> <p>عدد لمبة بيان</p> <p>١ جهاز قياس الجهد بين الفازات وبعضها وبين الفازات والتعادل والأمير ديجيتال</p> <p>١ قاطع عمومي ثلاثي اتوماتيك سعة ١٦٣٠ أمبير وبسعة قطع ٣٦ ك ا وبحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية متغيرة MCCB</p> <p>٤ قاطع ثلاثي اتوماتيك MCCB سعة ٢٥٠ أمبير وبسعة قطع ٣٦ ك ا وبحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية ثابتة</p> <p>٤ قاطع ثلاثي اتوماتيك MCCB سعة ٢٠٠ أمبير وبسعة قطع ٣٦ ك ا وبحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية ثابتة</p> <p>واللوحة كاملة مما جميعه حسب المواصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والنقر والتثبيت والبند يشمل فك اللوحة القديمة وتسليمها للمخازن</p>	١
				<p>بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية ١ لمبني الصحة انتاج ABB او ما يماثله بنفس المواصفات السابقة واللوحة كاملة مما جميعه ومركب عليها الاتي :</p> <p>عدد لمبة بيان</p> <p>١ جهاز قياس الجهد بين الفازات وبعضها وبين الفازات والتعادل والأمير ديجيتال</p> <p>١ قاطع عمومي ثلاثي اتوماتيك سعة ٤٠٠ أمبير وبسعة قطع ٣٦ ك ا وبحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية متغيرة MCCB</p> <p>٦ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة ٢٠٠ أمبير وبسعة قطع ٣٦ ك ا وبحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية ثابتة</p> <p>واللوحة كاملة مما جميعه حسب المواصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والنقر والتثبيت والبند يشمل فك اللوحة القديمة وتسليمها للمخازن</p>	٢
				<p>بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية ٢ لمبني الصحة انتاج ABB او ما يماثله بنفس المواصفات السابقة واللوحة كاملة مما جميعه ومركب عليها الاتي :</p> <p>عدد لمبة بيان</p> <p>١ جهاز قياس الجهد بين الفازات وبعضها وبين الفازات والتعادل والأمير ديجيتال</p>	٣

المدير العام

٢٠٢٥

مدير قسم الكهرباء

٢٠٢٥

مهندس

٢٠٢٥



مقاييس قدرية للأعمال الكهربائية
اطلاع وتحميم لوحة كهرباء مبنية التسريح والصحة والمستشفى بكتيبة طب بيطرى

الإجمالي	السعر	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
				١ قاطع عمومي ثلاثي اتوماتيك سعة .٤٠ امبير وبسعة قطع ٣٦ كـأ وبحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية متغيرة MCCB ٤ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة .٢٥ امبير وبسعة قطع ٣٦ كـأ وبحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابتة MCCB ٦ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة .٢٠ امبير وبسعة قطع ٣٦ كـأ وبحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابتة MCCB واللوحة كاملة بما جميعه حسب الموصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والتقر والتثبيت والبند يشمل فك اللوحة القديمة وتسلیمها للمخازن	٤
				بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية لمبنى المستشفى انتاج ABB او ما يماثله بنفس الموصفات السابقة واللوحة كاملة بما جميعه ومركب عليها الاتي : عدد ٣ لمبة بيان ١ جهاز قياس الجهد بين الفازات وبعضها وبين الفازات والتعادل والأمير ديجيتال ١ قاطع عمومي ثلاثي اتوماتيك سعة .٤٠ امبير وبسعة قطع ٣٦ كـأ وبحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية متغيرة MCCB ٨ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة .١٠ امبير وبسعة قطع ٣٦ كـأ وبحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابتة MCCB واللوحة كاملة بما جميعه حسب الموصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والتقر والتثبيت وإزالة الحائط الموجود في غرفة الكهرباء والبند يشمل فك اللوحة القديمة وتسلیمها للمخازن	٤
		١	عدد	بالعدد: توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية للمستشفى انتاج ABB او ما يماثله بنفس الموصفات السابقة ومركب عليها الاتي : عدد ٣ لمبة بيان ١ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة .٠٨ امبير وبسعة قطع ٢٥ كـأ وبحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابتة MCCB ١٨ قاطع مفرد اتوماتيك من .٢٠ الى .٤٠ امبير وبسعة قطع ٦٦ كـأ واللوحة كاملة بما جميعه حسب الموصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والتقر والتثبيت مع إعادة الوضع لأصله	٥
		١	عدد	الإجمالي	

المدير العام
٢٠١٤

مدير قسم الكهرباء
٢٠١٤

مهندس
٢٠١٤