



مستشفيات جامعة الزقازيق
الإدارة الهندسية
قسم التبريد والتكييف

(تقرير فنى)

**** بخصوص المناقصة العامة لتوريد قطع غيار التكييف جلسة ٢٧/١١/٢٠٢٤م ***

أولاً: عرض ٤/١ شركة كراون

- أ- بند رقم (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٦) و(١١) و(١٢) و(١٣) غير مطابق فنيا لعدم تحديد الماركة.
ب- بند رقم (٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) مطابق فنيا .

ثانياً : عرض ٤/٢ شركة ميديكو

- أ- بند رقم (١) و(٢) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣) . مطابق فنيا.
ب- بند رقم (٣) و(٤) و(٦) . غير مطابق فنيا لم يتم التقديم .

ثالثاً: عرض ٤/٣ شركة ديوبوينت

- أ- بند رقم (١) و(٥) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣) مطابق فنيا.
ب- بند رقم (٢) و(٣) و(٤) و(٦) غير مطابق فنيا لسوء الماركة المذكورة (صينى).

رابعاً عرض ٤/٤ شركة الصفا

- أ- بند رقم (١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) و(١٣) مطابق فنيا.

اللجنة:

م/ محمد عبدالرحمن حسن
م/ ماهر محمد عبدالرحمن
فنى/ أحمد محمد الحسينى



م/ أحمد محمد الحسينى