



## كراستة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة لعملية :

التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار للغلاية ومعدات التشغيل والكماءيات الازمة

لمعالجة مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بنات

2024 / ٤ / جلسه

\* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة



## كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعمليتي /

### التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار للغلاية ومعدات التشغيل والكيماويات اللازمة لمعالجة مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بنات

جلسة / 2024 /

#### أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معainة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميميات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام بأعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية للاحتجة التقنية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى (( التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة )) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5 لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م)
- (9) الالتزام القائم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة لانتاج الحجرى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (10) التعهد كتابياً بإبلاغ مركز التقنية بالجامعة باى اعمال مدنية قبل البدء فى التنفيذ خطاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة.

#### ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبتت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعية من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ ( أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن ) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 9000 جنيه ( فقط تسعة الاف جنيه لا غير ) يسدد نقدا او بخطاب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
  - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سارية .
  - .ii. صورة من البطاقة الضريبية .
  - .iii. آخر إقرار ضريبي .
  - .iv. صورة من السجل التجارى .
  - .v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة .
  - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .



- vii. عند تقديم عطاء من مشاة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .  
viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .  
ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية .  
6) تحدد يوم الموافق / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

### ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .  
2) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلى في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات ) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .  
i. تكتب أسعار العطاء بالخبر الجاف رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفنات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموثقة من مقدم العطاء .  
ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنوده او من المواصفات الفنية او إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .  
iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحرفا والتوفيق .  
iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنوافحة الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .  
v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .  
vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فنة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر إنما إرتضى المحاسبة على أساس أقل فنة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .  
vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإداريه يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

### رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لتصووص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته ....  
2) يتم صرف مستحقات الشركة كل ثلاثة أشهر بموجب كرت الصيانة المعتمد من مشرف الصيانة او مهندس الكلية - مهندس الادارة الهندسى - مدير الميكانيكا بالادارة الهندسية - مدير عام الادارة الهندسية ومدون فيها أيام الصيانة (اربعة أيام من كل شهر ) بمعدل 12 زيارة كل ثلاثة أشهر .

### خامسا : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .  
2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنية - او جنائية) عن اي اضرار او خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .  
3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد بتوفير مهندس نقلي متخصص مع العاملة الفنية المدربة والمتخصصة لهذا التشغيل وبعدد لا يقل عن 2 عامل فنى مع اعتماد اسماء الطاقم من قبل الاداره العامه للشئون الهندسية وفي حالة تعبيهم عن الموقع يتم خصم 200 جنية عن كل يوم تعيب .  
4) مدة تنفيذ الاعمال :

التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار للغلايات ومعدات التشغيل والكميات الازمة لمعالجة مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بنات : ( سنة واحدة ) وتجدد لمدة عامين اضافيين بعد انتهاء السنة الاولى بنفس الشروط والاسعار تبدأ من تاريخ استلام الموقع .

### سادسا : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقلول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .  
2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية .




الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المطاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المطاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

المدير العام





## المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة لعملية :

التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار للغلاية ومعدات التشغيل والكيماويات اللازمة لمعاجلة

مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بنات

2024 / ٤/٢٨ جلسة

\* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة



العملية / التشغيل و الصيانة الشاملة قطع الغيار لغلاية و معدات التشغيل والكمباوريات اللازمة لمعالجة  
مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بمنشآت

- التشغيل و الصيانة الشاملة قطع الغيار لغلاية و معدات التشغيل والكمباوريات اللازمة لمعالجة مياه حمام السباحة  
العملية صيانة شاملة قطع الغيار لجميع مشتملات وأجزاء الدورة الميكانيكية والكهربائية الخاصة  
بحمام السباحة التعليمي بكلية التربية الرياضية بنات وتشمل عملية الصيانة الشاملة قطع الغيار  
لجميع معدات الوحدة من طلمبات ومواتير وأيضا الطلمبات الفاضلة وفلاتر ودورة حقن كيمباوريات  
ودورة معالجة عسر المياه (السويفيتير) وتغيير الريزن الخاص به عند الضرورة وطلمبات حقن  
الكيمباوريات وكذلك غلاية المياه المستخدمة في تسخين مياه الحمام في موسم الشتاء وتغيير وعمل  
كل ما يلزم لها عند الضرورة وكافة المعاملات الكيميائية لها عند عملية التخزين بعد انتهاء الموسم  
الشتوي وكذلك جميع الاجراءات المتبعة عند إعادة تشغيلها في بداية موسم الشتاء كل ذلك حتى  
تعمل على أكمل وجه وتحقيق درجات التسخين المطلوبة .
1. الشركة مسؤولة عن الفلاتر في حالة احتياجها لتغيير الميديا الخاصة بها وكذلك تغيير الشمع  
التالف بها او اي تلفيات يتم اصلاحها سواء محابس او غيره وعلى نفقة الشركة .
  2. كافة خطوط مواسير المياه بدورة حمام السباحة تحت مسؤولية الشركة ويتم معالجة كل ما يحدث  
من تسرب او كسر بالمواسير على نفقة الشركة .
  3. اي أعطال او إصلاحات او قطع غيار بالدوره الكهربائية ولوحة الكهربائية الخاصة بمعدات الحمام  
يتم ذلك على نفقة الشركة .
  4. اي اعمال تتطلبها عملية الصيانة من لحامات قد تحتاجها الدورة الميكانيكية يتم توفير كافة  
مستلزماتها على مسؤولية ونفقة الشركة .
  5. الدورة الكهربائية الخاصة بمعدات حمام السباحة اي احتياجات لها من أسلاك او قطع غيار او غيره  
يتم توفيرها على مسؤولية ونفقة الشركة .
  6. الشركة مسؤولة عن توفير فلاتر خزانات الكيمباوريات من كلور وشببة وغيره بدورة حقن الكيمباوريات  
او ما تحتاجه طلمبات حقن الكيمباوريات يتم توفيره بواسطة الشركة وعلى نفقتها .
  7. الشركة مسؤولة عن توفير الجوانات والزيوت والشحوم المستخدمة في عملية الصيانة .
  8. الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن صيانة وتشغيل الغلاية على اكمل وجه
  9. يراعى ان تتم عملية معالجة مياه حمام السباحة وإضافة الكيمباوريات في فترة عدم استخدام الطلاب  
والطلاب المترددين بحمام السباحة
  10. المعالجة الكيميائية :  
تلزم الشركة باستخدام مواد كيميائية خاصة بالمعالجة من أجود الأصناف الموجودة بالسوق وذلك  
حرصا على سلامة وصحة أبنائنا من الأصناف الآتية :
    - كلور تركيز 90% اسباني او امريكي او ايطالي (حببيات او بودر)
    - الجاسيد اسباني
    - قلوك ايطالي
    - خافض pH (صنف معتمد عليه لا يكون صيني )

١

٢٣ - ٢٠٢٣



- ٦ رافع PH (صنف معتمد عليه لا يكون صيني)
- ٧ تخزين كيماويات تكفى لشهرين على الأقل ويتم فحص الأصناف من خلال متخصص بالوحدة
- ٨ ضرورة تواجد جهاز الكتروني لقياس نسبة PH CL وتجديدها بالضبط
- ٩ استخدام الاجاسيد بشكل اسبروعى
- ١٠ اى مشكلات خاصة بالمياه في حوض السباحة من حيث عدم صلاحيتها من خلال الصحة تكون الشركة مسؤولة عنها مسؤولية كاملة
- ١١ الالتزام بالمعايير الصحية المحددة من وزارة الصحة
- ١٢ الحمام مستخدم لطلاب كلية التربية الرياضية للبنين والبنات ومستخدم ايضاً كوحدة ذات طابع خاص ولمدة 12 ساعة يومياً عدا الجمعة
- ١٣ الشركة مسؤولة مدنياً وجنائياً عن اى حوادث أو أخطار تنشأ عن الإهمال في أعمال الصيانة (الميكانيكية والكهربائية).
- ١٤ يتم عمل سجل لإعمال الصيانة الشاملة وذلك لتسجيل الأعطال وأعمال الصيانة التي تمت وتاريخها وعمل كروت صيانة يتم اعتمادها من الشركة والمهندس المشرف من قبل الإدارة الهندسية
- ١٥ تلتزم الشركة في نهاية التعاقد بتسلیم الحمام بكامل معداته في حالة جيدة دون اى أعطال إلى الجامعة والشركة الجديدة المتعاقدة .
- ١٦ عملية التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار لحمام السباحة عملية متكاملة لا تتجزء.
- ١٧ الكلية مسؤولة عن توفير مخزن للكيماويات ويكون تنظيمه وتأمينه مسؤولية الشركة ولا يخالف الشروط والمواصفات وعوامل السلامة
- ١٨ الكلية مسؤولة عن توفير السولار بالمخازن الخاصة به لغلاية تسخين مياه حمام السباحة على ان تكون الشركة مسؤولة عن مراقبة الرصد بالمخازن بالتعاون مع مشرف الكلية على وحدة السباحة مع متابعة معادلة الاستهلاك والأرصدة المطلوبة والمتبقيّة مع مشرف الكلية
- ١٩ الجامعة غير مسؤولة مدنياً وجنائياً عن سلامة العمالّة التابعة للشركة القائمة على اعمال الصيانة والتشغيل .
- ٢٠ الكلية مسؤولة عن توفير جرلات الاوفرفلو وجود ارصده بالمخزن والشركة مسؤولة عن تركيبها واستبدال التالفة بصفة دورية
- ٢١ العملية تشغيل وصيانة شاملة قطع الغيار لغلاية والكيماويات المستخدمة في معالجة مياه حمام السباحة ومدة العملية عام وتجدد لمدة عامين بنفس الاسعار ما لم يختار احد الطرفين الآخر بنها العقد ويتم ذلك بأخطار قبل انتهاء فترة التعاقد بمدة لأنقل عن ثلاثة أشهر.

٢٠١٩/١٢

برهان الدين سليمان



• الشروط والمواصفات الفنية لعملية التشغيل والصيانة الشاملة لقطع الغيار

1. العملية هي عملية التشغيل لحمام السباحة التعليمي بالكلية وذلك لمدة 24 ساعة وفقاً لأصول الصناعة.
  2. تقوم الشركة بتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة لهذا التشغيل ويعد لا يقل عن عدد 2 عامل فني متخصص مع متابعة فنية من قبل مهندس نقابي معتمد للشركة وعلى الشركة إبلاغ الجامعة بأسماء الطاقم الفني لإبلاغ إدارة امن الجامعة لتيسير عملية دخولهم للجامعة وإقامتهم بموقع العملية ومتابعة إعمالهم وفي حال إخلالهم بمتطلبات الأمان والسلامة والتشغيل فائدة من حق الجامعة طلب استبدال الشخص المخالف فوراً من قبل الشركة.
  3. الكلية مسؤولة عن توفير مكان بوحدة السباحة لإقامة إفراد التشغيل والصيانة من قبل الشركة وذلك لإمكانية متابعتهم عملية التشغيل والصيانة طوال 24 ساعة.
  4. الشركة مسؤولة عن نظافة ومعالجة مياه حمام السباحة طبقاً للمعايير الصحية طبقاً للقرار 418 لسنة 1995 لوزارة الصحة والشركة مسؤولة عن نظافة حمام السباحة (قاع الحمام وجوانبه والأوفرفلو) وكذلك عنبر التشغيل وجميع المعدات. والشركة مسؤولة عن توفير كافة المواد والأدوات المستخدمة في عملية النظافة وعلى نفقتها.
  5. الشركة مسؤولة عن عملية تشغيل الدورة الميكانيكية والكهربائية بوحدة السباحة والشركة مسؤولة مدنياً وجنسانياً مسؤولة كاملة عن أي اختصار أو حادث تنشأ عن سوء التشغيل أو نتيجة عدم صلاحية مياه حمام السباحة أو نتيجة عدم تحقيق النسب الصحيحة والصحية للكلور والكيماويات المستخدمة طبقاً للمواصفات الصحية طبقاً للقرار 418 لسنة 1995 لوزارة الصحة وما يترب عن ذلك إثناء استخدام حمام السباحة.
  6. الشركة مسؤولة عن وضع تقرير يومي بنتائج تحليل مياه حمام السباحة مع تقديمها واعتماده من المتخصصين الكيميائي التابع للكلية.
  7. الشركة مسؤولة عن عمل دفتر زيارات لمندوب الطب الوقائي ومندوب وزارة الصحة وتنفيذ أي ملاحظات بالدفتر وتصحيح أي أخطاء عن حالة المياه وغيرها.  
\* وفي حالة عدم توافر الشروط والتي تتسبب في تعطل العملية التعليمية بالحمام يتم خصم قيمة فترة التوقف بنسبة من المستحقات طبقاً لقيمة التعاقد مع الشركة مضافاً إليها غرامات مالية وقدرها 300 جنيه عن كل يوم توقف للعملية التعليمية وحسب رأي الشئون القانونية في هذا الشأن
  8. بخصوص الصيانة يتم عمل اربع زيارات شهرية لعمل الصيانة الدورية للمعدات بمعدل زيارة أسبوعياً مع تقديم برنامج صيانة دورية ضمن العطاء المقدم للشركة.
  9. يتم إصلاح أي أعطال طارئة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ هذا بخلاف الزيارات الأسبوعية.
- تحدّد الإعمال المطلوبة لعملية التشغيل والصيانة الشاملة وفقاً لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات وتتم كافة الإعمال طبقاً لأصول الصناعة.
- يتم صرف مستحقات الشركة عن أعمال التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار و الكيماويات في نهاية كل (3 شهور) ربع سنوية وذلك بموجب كروت التشغيل و الصيانة الشاملة و التي تقدمها لشركة مع طلب صرف المستحقات و معتمد من مهندس الكلية المشرف على العملية ويتم الصرف كالآتي :
- I. صرف 100% من المستحقات في حال التزام الشركة بكافة الإعمال و مواعيدها على أكمل وجه و التزامها بإصلاح الإعمال الطارئة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ عن العطل

٣٧

١٢٢



II. صرف 85% من المستحقات في حال ظهور أعطال و عدم إصلاحها على الأزيد مدة الإصلاح عن 72 ساعة و في حالة تعطل الحمام بسبب عطل لم يتم إصلاحه او بقرار من الكلية أو الجامعة لا يتم صرف المستحقات للشركة

- III. في حالة التقصير تطبق الغرامات القانونية المقررة طبقاً للقانون 1459 لسنة 2018 و لاحته التنفيذية
- المعايير الكمية والبيولوجية :
  - يجب ان تكون مياه حمام السباحة مطابقة للمواصفات الآتية في اي وقت من الاوقات
  - A- الخواص الكمية :

الكلور الحر المتبقى	لا يقل عن 1. ولا يزيد عن 1.5 في المليون
العقار	لاتزيد عن 1 وحدة جاكسون او ما يعادلها من وحدات NTU
الرقم الايدروجيني	7.8 - 7.2
القلوية الكلية CO <sub>3</sub>	من 100-150 جزء في المليون
الزيوت والشحوم	يجب ان تكون المياه خالية منها تماما
المنجنيز	لا يزيد عن 1, جزء في المليون
الفينول	يجب ان تكون المياه خالية منها تماما

B- المعايير البكتريولوجية :

يجب ان تكون خالية منها تماما من باسبيل القولون

يجب ان تكون المياه خالية تماما من الاستريبتوكوكس فاسيليس

يجب ان لا يزيد العدد البكتيري عن 100 في 1 سم<sup>3</sup> عند درجة 35 - 37 منوية لمدة 24 ساعة

C- الفحص البيولوجي :

يجب عند فحص المياه ميكروسكوبيا ان تكون خالية تماما من الديدان والبروتوزوا وجميع اطوار الديدان المسببة للأمراض والطحالب الزرقاء المخضرة

يجب أن تتم اعمال الصيانة الشاملة عن طريق عماله فنية متخصصة و بشراف مهندس نقابي معتمد من الشركة مع التنسيق على مواعيد الزيارة مع مشرف الحمام حتى لا تتعارض مواعيد الصيانة مع العملية التعليمية بوحدة السباحة

D- جميع اعمال الصيانة تتم طبقاً لأصول الصناعة

E- جميع قطع الغيار التي يتم تركيبها بدلاً من التالفة تكون أصلية

المدير العام  
٢٠٢٣  
م/ ولاء السيد امين

مدير إدارة الميكانيكا

مهندس

رامي سعيد



**المقاييس التقديرية الفاصلة بمعاينة /**

عملية التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار للغلاء والكيموايات الازمة

**بكلية التربية الرياضية بنات**

		1	بالعدد	عملية التشغيل والصيانة الشاملة قطع الغيار للغلاء والكيموايات الازمة ل處理及 مياه حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بنات مع الالتزام بكل ما جاء به من كراسة الشروط والمواصفات الفنية وتعتبر المقاييس جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات	1
--	--	---	--------	--	---

يجب على الشركة المتقدمة للعملية معاينة الحمام بمشتملاته على الطبيعة معاينة نافية للجهالة

المدير العام  
٢٠١٣  
٢٠١٢  
م/ ولاء السيد امين

مدير إدارة الميكانيكا  
٢٠١٣  
٢٠١٢

د. رؤوف صابر رئيس