

مستشفيات جامعة الزقازيق
ادارة المشتريات والمخازن

السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة
بعد التحية ,,,

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية :-

م	اسم العملية	المرفقات	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	ملاحظات
١	مقايضة الاعمال الكهربائية لعملية تركيب جهاز القسطرة - مستشفى الجراحة	٢ ورقة	أمر مباشر	اسبوعين	المقبول فنيا والاقبل سعرا	٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥	وذلك بالأمر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

- المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجارى السارى - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى إدارة المشتريات.

- مكان تقديم العروض :-

- جامعة الزقازيق - الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - إدارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكترونى للجامعة.
- مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ,,,



محمد ربيع

مقايسة الأعمال الكهربائية لعملية تركيب جهاز القسطرة - مستشفى الجراحة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليم	جنيه
1	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابلات الجهد المنخفض الثلاثية والمعزولة والمغلقة (XLPE/PVC) بجهد 1/0.6 كيلو فولت والبند يشمل النهايات وكذلك المواسير UPVC وتثبيتها والبوابات والتوصيل المباشر بالقواطع الموجودة باللوحات وكافة الأعمال المساعدة وإعادة الشيء لأصله حال حدوث أي تكسير وذلك حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف				
1-1	1-كابل CU/XLPE/PVC MM2 (3*70+ 35)	م/ط	50		
2-1	1-كابل CU/XLPE/PVC MM2 (3*25+ 16)	م/ط	50		
2	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل واختبار وتشغيل قاطع ثلاثي الأوجه من النوع المقولب MCCB ذو تيار مقنن 100 امبير من النوع القابل للتعديل حراريا Thermally Adjustable ونو سعه تيار 25 كيلو امبير	عدد	1		
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب حوامل الكابلات المعدنية من النوع المجلفن علي الساخن بعد التصنيع سمك 2 مم كامله بالغطاء سمك 1 مم والاكسسوارات والقطع الجاهزة ووسائل التثبيت اللازمة وكافة الاعمال المساعدة وذلك حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف				
1-3	حامل كابلات 100 مم * 100 مم	م/ط	50		
4	بالمقطوعية توريد وتركيب واختبار نظام ارضي عباره عن بنر واحد منفصل بغرف التفتيش والاكترود النحاسي والقضبان النحاسية واسلاك استمراريه التاريز وجميع الاكسسوارات وحوامل التثبيت ووصلات الاختبار وجميع الاعمال المساعدة مع تقديم حسابات الأرضي وشهادته الاختبار للحصول علي المقاومة المطلوبة لتكون اقل من 0.5 اوم ومحمل علي البند توريد وتركيب واختبار و توصيل كابل من النحاس قطاع 50 مم2 من البئر وحتى ابعد نقطه في غرفه القسطرة الموجوده داخل المستشفى وجميع ما يلزم من الاعمال المساعدة والمطلوبة لإتمام التنفيذ واعاده الشيء لأصله وكافة الاعمال المساعدة وذلك حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهة الاشراف	عدد	1		
الاجمالي					



مقايضة الأعمال الكهربائية لعملية تركيب جهاز القسرة - مستشفى الجراحة

قائمة الماركات المعتمدة للأعمال الكهربائية

م	البيان	الخامات والمهمات المعتمدة
1	القواطع	شنايدر - ABB - سيمنز
2	الإسلاك والكابلات	السويدي - الكابلات المصرية - جيزة للكابلات
3	المواسير والبوابات	بيت الهندسة - نيو ايجا - السويدي
4	حوامل الكابلات	اميكو - Softexsw - ايجي تراي



محمد

كسرى سام

