



[Handwritten signature]

مستشفيات جامعة الزقازيق
الإدارة الهندسية
قسم التبريد والتكييف

** تقرير فنى عن المناقصة العامة لتوريد مستلزمات مشرحة مستشفى الطوارئ **

شركة رويال ماجيك للتوريدات

١- عرض ٢/١

غير مطابق فنيا

بند (١) التلاجه

- درجة الحرارة تبءء من ٥ : ١٠ وليس من صفر : ٥ كما هو محءء بكراسة الشروط.

- التلاجه ثابتة وءير متحركة.

مطابق فنيا.

بند (٢) منضءة غسيل الموتى

مطابق فنيا.

بند (٣) حوض غسيل

شركة براء الكوثر

٢- عرض ٢/٢

مطابق فنيا.

بند (١) التلاجه

مطابق فنيا.

بند (٢) منضءة غسيل الموتى

مطابق فنيا.

بند (٣) حوض غسيل

• اللجنة :

[Handwritten signature]

م/ محمد عءءالرحمن حسن

[Handwritten signature]

م/ ماهر محمد عءءالرحمن

[Handwritten signature]

فنى / أءمء محمد الحسينى