



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : احوال وتجديد لوحات الكهرباء بمبنى شئون التعليم والطلاب

العدد جلسة ١ / ٦ / 2025

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة المحدودة

عملية : احلال وتجديد لوحات الكهرباء بمبنى شئون التعليم والطلاب

جلسة / / 2025

أولا - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات إ عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاء نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركة الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015)
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التمتع مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0 ((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بدئ محلى ، وعلاا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانيا - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على أن يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطرئة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 4000 جنيه (فقط أربعة آلاف جنيه لاغير) يسدد نقدا أو بخطب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزداد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبى.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. أقرار بمعاينة على الطبيعة معاينة نافية للجهالة .



- ix. البرنامج الزمني .
x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية
(6) تحدد يوم الموافق / / 2025 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثا - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوي المظروف المالي على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (2) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلي في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالي .
i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنة ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذ وتعديلاته
- (1) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- (1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- (2) الشركة مسؤولة مسؤولة كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- (3) تلتزم الشركة التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقالي متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ مئتان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- (4) مدة تنفيذ العملية (شهران) تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الشواغل .

سادسا : الشكاوى والمخالفات


- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكي



تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد





المقايضة التقديرية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية : احلال وتجديد لوحات الكهرباء بمبنى شئون التعليم والطلاب

الجلسة ١ / ٦ / 2025

* يتم ختم المقايضة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *

(2 / 1)

جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للمشغنون الهندسية
قسم الكهرباء

مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة
إحلال وتجديد لوحات مبنى شئون التعليم والطلاب
الأعمال الكهربائية

*** الشروط والمواصفات الفنية

- ** يراعى تنفيذ الأعمال وفق أصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقاييس الفردية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .
- ** يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من اجود النوعيات في السوق المحلية .
- ** يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلى .
- ** يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
- ** لايد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة أو الفردية تقديرية والعبارة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض في حال طلب تنفيذ اعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- ** يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف
- ** محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان وإعادة الوضع لأصلة) بعد انتهاء اعمال الكهرباء
- ** يراعى تقديم شهادات الاختبارات لكلا من اللوحات الرئيسية والعمومية بقواطعها من الشركات المنتجة والمعتمدة حسب طلب جهة الإشراف
- ** جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون
- ** يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من قواطع ولوحات للإعتماد قبل التوريد .
- ** على المقاول مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة لجميع عناصر المشروع والأعمال المنفذه .

يعتمد
المدير العام

٢٠٢٥
٢٩

رئيس قسم الكهرباء

مهندس /

مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة
إحلال وتجديد لوحات مبنى شئون التعليم والطلاب
الأعمال الكهربائية

بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر/فرد	الأجمالي
لوحات التوزيع العمومية توريد وتركيب لوحة توزيع عمومية للتركيب بالأدوار فارغة وتصلح لتركيب قاطع ثلاثي اتوماتيك رئيسي وعدة قواطع ثلاثية فرعية حسب مايرد بالبند وجميع القواطع من انتاج ABB وبنفس مواصفات البنود المدرجة مع اعتمادها قبل التوريد والتركيب واللوحات مزودة ببارة للتعادل وأخرى للأرضى المحلى وان لا تزيد الكثافة التيارية للبارات الأساسية والمحملة عن 1.5 أمبير/1مم ² والبند محمول على كل مايلزم تركيب وتشغيل اللوحة مع وزن الأحمال على الفازات الثلاث سواء رئيسية او عمومية او فرعية وتعمل على جهد 220 / 380 فولت وتكون نسبة الإشغال لا تزيد عن 60% من حجم اللوحة و بباب مفصلى بقفل ومن انتاج ABB أو شneider				
بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية انارة بالأدوار حسب المواصفات السابقة ومركب بها الآتى: عدد		3		
3 لمبة بيان صغيرة مع الفيوز 1 قاطع ثلاثى اتوماتيك 125×3 أمبير MCCB وبسعة قطع 18 ك أ ومزود بحماية حرارية متغيرة وأخرى مغناطيسية ثابتة 36 قاطع مفرد اتوماتيك 10 الى 40 أمبير وبسعة قطع لا تقل عن 6 ك أ واللوحة كاملة بالمفاتيح ABB ببارة للتعادل وأخرى للأرضى المحلى وتركب داخل إطار ومحمل كل مايلزم من أسلاك بنفس القطاعات الموجودة على الطبيعه سواء للدوائر الفرعية أو التغذية الرئيسيه والاعتماد قبل التوريد من جهاز الإشراف ومحمل على البند فك اللوحة القديمة وإعادة الشيء لأصله		3		
بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية انارة بالدور الأرضى حسب المواصفات السابقة ومركب بها الآتى: عدد		1		
3 لمبة بيان صغيرة مع الفيوز 1 قاطع ثلاثى اتوماتيك 125×3 أمبير MCCB وبسعة قطع 18 ك أ ومزود بحماية حرارية متغيرة وأخرى مغناطيسية ثابتة 30 قاطع مفرد اتوماتيك 10 الى 40 أمبير وبسعة قطع لا تقل عن 6 ك أ 2 قاطع ثلاثى اتوماتيك 63 أمبير MCB وبسعة قطع لا تقل عن 10 ك أ واللوحة كاملة بالمفاتيح ABB ببارة للتعادل وأخرى للأرضى المحلى وتركب داخل إطار ومحمل كل مايلزم من أسلاك بنفس القطاعات الموجودة على الطبيعه سواء للدوائر الفرعية أو التغذية الرئيسيه والاعتماد قبل التوريد من جهاز الإشراف ومحمل على البند فك اللوحة القديمة وإعادة الشيء لأصله		1		
3 م/ط توريد وتركيب أسلاك نحاس معزول قطاع (25) مم من انتاج السويدي أو ما يماثلها داخل المواسير الموجوده ومحمل سحب القديم أو داخل مواسير بيت الهندسه مقاوم للحريق أو ما يماثلها بأبعاد مناسبة حسب توجيهات جهة الإشراف لتغذية اللوحة الفرعية للإنارة بالأدوار وذلك من اللوحة الرئيسيه بالدور الأرضى ومحمل كافة وسائل التثبيت والإكسسورات اللازمه وكل ما يلزم التشغيل والتثبيت ومحمل على البند إعادة الشيء لأصله طبقا للمواصفات الفنية وتوجيهات جهة الإشراف	م/ط	300		
4 م/ط توريد وتركيب أسلاك نحاس معزول قطاع (16) مم من انتاج السويدي أو ما يماثلها داخل المواسير الموجوده ومحمل سحب القديم أو داخل مواسير بيت الهندسه مقاوم للحريق أو ما يماثلها بأبعاد مناسبة حسب توجيهات جهة الإشراف لتغذية اللوحة الفرعية للإنارة بالأدوار وذلك من اللوحة الرئيسيه بالدور الأرضى ومحمل كافة وسائل التثبيت والإكسسورات اللازمه وكل ما يلزم التشغيل والتثبيت ومحمل على البند إعادة الشيء لأصله طبقا للمواصفات الفنية وتوجيهات جهة الإشراف	م/ط	50		

المدير العام
٢٠٢٥
٢٩رئيس قسم
٢٠٢٥
٢٩٢٠٢٥
٢٩