



السادة الافاضل مقاولى جامعة الزقازيق

تحية طيبة وبعد

نفيد سيادتكم علما انه جارى طرح صيانة دورات المياه بالدور الاخير -كلية الاثار صان الحجر بالاسناد المباشر على السادة المقاولين المسجلين لدى الجامعة والراغبين فى دخول المناقصة واستلام المقايضة وكراسة الشروط من قبل ادارة العقود بالادارة العامة للشئون الهندسية .

علما بان اخر موعد لقبول العطاء يوم الاحد الموافق 2025/3/16 فى تمام الساعة 12 ظهرا بمكتب مدير عام الادارة الهندسية ولن يقبل اى عطاء بعد هذا الميعاد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام

٢٠٢٥
٢٤

العقود

د. م. ش. م.



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
الاعمال الاعتيادية						
بلاط سيراميك ارضيات الحمامات حسب الالوان والمقاسات المطلوبة محمل عليه تكسير القديم						
1		بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات الحمامات حسب المقاسات والالوان من اجود صنف فرز اول (كيلوبترا او الجوهرة او رويال) او مايمثله ويتم اعتماد اللون والتنوعية قبل التوريد سمك 8 مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى مع عمل فرشاة رمل تحت البلاط باى سمك يلصق بمونة اسمنتية 300 كجم / 3م وتسقى اللحات بلباتى الاسمنت مضاف اليها مادة اديبوند والبند محمل عليه تكسير السيراميك القديم وما اسفله باى سمك والبند يشمل نقل ناتج التكسير وما اسفله باى سمك الى المقالب العمومية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	م2	22		
بلاط سيراميك لحوائط الحمامات حسب المقاس المطلوب محمل عليه تكسير القديم						
2		بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الحمامات حسب الالوان والمقاس المطلوب من اجود صنف فرز اول كيلوبترا او الجوهرة او ما يمثله ويتم اعتماد اللون والتنوعية قبل التوريد بسمك 6 مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى يلصق بمونة اسمنتية 350 كجم / 3م وتسقى اللحات بلباتى الاسمنت ومحمل على البند تكسير القديم وصولا للطوب الاحمر ونقل المخلفات الى اقرب مقلب عمومي حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	م2	165		
تسكيك شبابيك الوميتال						
3		بالعدد ترييح وتسكيك ودهان خلوق وإصلاح شباك الوميتال صغير خاص بدورات المياه وفئة البند تشمل إستكمال ما يلزم من مسامير الربط والمفصلات وتركيب عجل وفرش وكاوتش لتثبيت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وما يلزم لحين تسليم الشبابيك صالحة للإستخدام وتغيير اى زجاج مكسور او غير موجود بالشباك ومن نفس النوعية والسماكة طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	بالعدد	4		
دهان الدريتون لاسقف الحمامات سبق دهانها						
4		بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم اسقف وكمرات سابق دهانها بمادة الدريتون او ما يمثله في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الاداره الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل تلقيط بالمعجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيف ثم التلقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الاتربه ومخلفات	م2	36		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
		البياض وايضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض حسب المواصفات المنتجة للوصول الى اعلي مستوي جوده وتجانس اللون والسعر يشمل عمل السقالات اللازمة طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف وحسب الارشادات الشركة المنتجة كامل مما جميعه.				
		فك وتسكيك وترييح ودهان واعادة تركيب ابواب خشب سبق دهانها				
5		بالعدد فك وتسكيك وترييح ودهان واعادة تركيب ابواب خشب سبق دهانها لدورات المياه والبوفيه مع تركيب كافة الكانات الناقصة اوالمكسورة والاكمر والكوالين والترابيس اذا لزم الامر بما فيها البرور او البكتات اذ لزم الامر وعمل دهانات لأكيه من اجود الانواع وجهين باللون المطلوب على نجارة سبق دهانها والبند يشمل عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة والدهان وجه لأكيه من اجود الانواع او ما يماثله من العلية مباشرة ودون تخفيف وطبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	عدد	6		
		طبقة عزل للرطوبة من الأنسومات بوليستر لزوم دورات المياه				
6		بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأنسومات بوليستر أو ما يماثله من عينة معتمدة بسمك لا يقل عن 4 مم (دورات المياه) رقة واحدة على أن يتم تنظيف هذه الأسقف جيدا وازالة الأتربة منها لتهيئة السطح قبل اللصق وتركب الشرائح ركوب لا يقل عن 15 سم مع عمل وزره بارتفاع 20 سم مع إستدارة جميع الأركان لتقابل المستويات الأفقية والرأسية طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ومحمل علي البند 1- عمل لياسة أسمنتية سمك 2 سم بمحتوي أسمنتي لا يقل عن 300 كجم أسمنت / 3م رمل مضاف إليها الأديبوند بحيث يكون السطح النهائي نظيف ومستوي وناعم ، وتنفذ اللياسة أسفل الطبقة العازلة ويضاف إليها . مادة أديكرت (2DM) أو ما يماثلها لمقاومة النفاذية . 2- يتم دهان اللياسة بمادة (سيروبلاست) كمادة لاصقة للطبقة العازلة . 3- عمل لياسة اسمنتية سمك 3 سم اعلى الطبقة العازلة بمونة الاديبوند 65 بمحتوي اسمنتي لا يقل عن 300كجم اسمنت / 3م رمل ويضاف إليها مادة أديكرت (2DM) أو ما يماثلها .	م2	22		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
الاعمال الصحية						
ملحوظه : جميع مواسير الصرف والتغذية الداخليه محمله على الأجهزة على ان تكون الماسوره الرئيسيه داخل الحمام 1 بوصه والنزلات 4/3 بوصه						
7		بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية قطر 3 بوصه من نوعية معتمده حمزة او مصر الحجاز والبند يشمل تركيب غطاء من الاستانلس مقاس 20*20 سم من اجود الانواع غير قابل للصدأ ويتم اعتماده قبل التركيب والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل والصرف والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل للوصول الى اقرب عامود صرف طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	عدد	6		
مواسير PVC قطر 4 بوصه						
8		بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف قطر 4 بوصه من نوعية معتمده روكسي او مصر الحجاز او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على الا يقل سمك الماسوره عن 5 مم والبند يشمل الكيعان والمشتراكات وابواب الكشف وفنة البند تشمل الوصول بالمواسير لاقرب غرفة تفتيش وعمل الصيانة اللازمة بها من بياض تخشين للجوانب أو تركيب غطاء من الموزايكو أو غطاء صاج بقلوة اذا لزم الامر لضمان انسباب وسريان مياه الصرف لغرف التفتيش والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه للمخازن و كل مايلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	م/ط	30		
توريد وتركيب مواسير بروبلين أكوثيرم قطر 2 بوصه						
9		بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بروبلين أكوثيرم قطر 2 بوصه من نوعية معتمده أكوثيرم روكسي أو ما يماثلها ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الإدارة الهندسية قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليمها للمخازن ومحمل عليه كل القطع الخاصة وكل ما يلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه مع اعادة الشئ لاصلة.	م/ط	3		
محبس 2 بوصه بروبلين						
10		بالعدد توريد وتركيب محبس 2 بوصه لأكور جلبه لحام ايطالي من اجود الانواع ومن عينة معتمده يتم اعتماد العينه من لجنة الاعتماد من الإدارة الهندسية قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه للمخازن طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	عدد	2		
محبس 1 بوصه بروبلين						

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
11		بالعدد توريد وتركيب محبس 1 بوصة لأكور جلبية لحام إيطالي من أجود الأنواع ومن عينة معتمدة يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الإدارة الهندسية قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه للمخازن طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.	عدد	2		
تركيب مرحاض أفرنجي						
12		بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي من نوعية كليوباترا او ما يماثلة كامل مما جميعه وبألون المطلوب ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الإدارة الهندسية قبل التركيب محمل عليه مواسير تغذية ومواسير صرف لأقرب عمود رأسي علي الواجهة ومعالجة فتحة القاعدة البلدي الموجودة بالسقف حسب الاصول الفنية واصول الصناعة والبند شامل كل الاكسسوارات الخاصة بالتشغيل وتركيب شطاف خارجي والبند محمل عليه فك القاعدة القديمة البلدي وتسليمها لمخازن الجامعة والبند يشمل عمل ما يلزم لنهوا العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.	عدد	4		
حوض غسيل أيدي						
13		بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي بركية حسب المقاس والشكل المطلوب من نوعية كليوباترا او ما يماثلة من اجود صنف ويتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الإدارة الهندسية قبل التوريد محمل عليه مواسير تغذية 3/4 بوصة ونصف خلاط 0.5 بوصة والصرف لأقرب عمود رأسي علي الواجهة والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحابس والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.	عدد	4		
توريد وتركيب مبولة صيني						
14		بالعدد توريد وتركيب مبولة صينة ماركة كليوباترا أو إيدال ستاندارد والبند محمل عليه مواسير الصرف والتغذية لأقرب مصدر والليات والمحابس والحاجز من الجرانيت الأحمر أسواني 0.90×0.45 م وكل ما يلزم لنهوا البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	2		
مواسير PVC قطر 3 بوصة						
15		بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر 3 بوصة لزوم اعمدة الصرف من نوعية معتمده روكسي او الشريف او ما يماثلة ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على الا يقل سمك الماسورة عن 4 مم والبند	م/ط	16		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقايضة تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
		يشمل الكيعان والمشتريات وكل ما يلزم ومحمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل ما يلزم التركيب طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.				

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01