كراســـة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامـــة

لعملية صيانة أعمال الكهرباء معمل الدراسات العليا بقسم الطيور والارانب بكلية الطب البيطرى

جلسة ٢٤/ ١١ / ٢٠٢٦ م

سعر كراسة : ٥٠٠ جنيه

يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها فى المظروف الفنى مرة أخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة

كراســـة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامـــة لعملية صيانة أعمال الكهرباء معمل الدراسات العليا بقسم الطيور والارانب بكلية الطب البيطرى جلسة / / ٢٠٢٦

أولا – الشروط العامة

١) يجب على مقدمى العطاءات المتقدمين زيارة الموقع على الطبيعه وانة يقبل جميع الشروط.
٢) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسيه للأعمال موضوع المناقصة المعدة عن الاداره العامة للشئون الهندسية – جامعة الزقازيق .

ثانيا – شروط تقديم العطاءات

١) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
٢) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب علية السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإدارة العامة للشئون الهندسية).
٣) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على **تأمين إبتدائى قدرة (٣٠٠٠ ثلاثة آلاف جنية)** يسدد نقدا أو بشيك مصرفي معتمد أو بخطاب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية – على أن يزاد التأمين الى نسبة ٥ % عند الرسو.
٤) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
٥) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
ii. صورة من البطاقة الضريبية.
iii. آخر إقرار ضريبى.
iv. صورة من السجل التجارى .
v. صورة من سابقة معتمدة من جهة حكومية او قطاع حكومى.
vi. صورة من التسجيل بالضريبة القيمة المضافة.
vii. صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات .
viii. كل عطاء مقدم من شركة يجب أن يرفقة صورة من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي.
ix. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة .
x. أقرلربمعاينة الموقع معاينة منافية للجهالة
xi. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدتة
xii. التسجيل على الفاتوره الالكترونية
٦) تحدد يوم الموافق / / ٢٠٢٦ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر مكتب أمين عام جامعة الزقازيق

ثالثا –الشروط المالية

١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد **على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة** .
٢) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .

i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزننا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنودة أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فية مهما كان نوعه .
iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابتة رقما وحروفا والتوقيع .
iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائة إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهه الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئتة – أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت علية المناقصة فيعتبر إنة إرتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذ البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون لة حق المنازعة في ذلك .
vii. لايعتد لاى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهه الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لايؤثر على اولوية العطاء.

رابعا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

١) الاشراف الهندسى على المشروع الاداره العامه للشئون الهندسيه - جامعة الزقازيق.
٢) تلتزم الشركه التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف لعلى الاعمال المطلوبة على ان يتواجد بصفه دائمه وفى حالة تغيبة يتم خصم مبلغ وقدره أربعمائة جنيه عن كل يوم غيابمن مستحقات الشركة.
٣) **مدة تنفيذ العملية / شهر ونصف** تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع.
٤) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية وتعديلاتة .

خامسا : الشكاوى والمخالفات

١) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزاء .
٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحتة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منة الشاكى

❖ تخضع هذة المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحتة التنفيذية وتعديلاتة.

المدير العام

إقـــــرار

اقر أنا المقاول .....

والمتقدم بعطائي عن عملية :- .....

جلسة: الموافق / / ٢٠م

بأن ألتزم بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥م ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المصرية بحيث ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم مني عن ٤٠% وكذلك تقديم شهادة دالة علي استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد إعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقرره في العملية .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

الإسم:

التوقيع:

ختم الشركة

إقـــــرار معاينـــة موقـــع

اقر أنا شركة: .....

والمتقدم بعطائى عن عملية: .....

جلسة: الموافق / / ٢٠م

اقر انني قد عاينت موقع العملية بالكامل معاينة نافيه للجهالة وانني قد تأكت من جميع الاعمال المطلوبة.

- كما اقر واوافق والتزم على كل ماجاء بكراسة لشروط والمواصفات .

مقدم العطاء

ختم الشركة

الإسم:

التوقيع:

إقـــــرار

اقر أنا المقاول: .....

والمتقدم بعطائى عن عملية: .....

جلسة: الموافق / / ٢٠م

بالتزامي عند ترسية اعمال العملية علية نحو التأمين علي العمالة التي يتم تشغيلها ضمن اعمال العملية عالية بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة برقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

الإسم: ختم الشركة

التوقيع:

إقـــــرار

اقر أنا المقاول: .....

والمتقدم بعطائى عن عملية: .....

جلسة: الموافق / / ٢٠م

بالتزامي بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

الإسم: ختم الشركة

التوقيع:

إقـــــرار

اقر أنا المقاول: .....

والمتقدم بعطائى عن عملية: .....

جلسة: الموافق / / ٢٠م

اقر والتزم بعدم التمييز بين العاملين او المتقدمين للعمل لدي علي اساس الجنس او اي اعتبارات اخرى غير مهنية .

- كما اقر واوافق علي المساواه بين الجنسين في فرص التوظيف والترقي والتدريب والاجور وبيئة العمل .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

الإسم: ختم الشركة

التوقيع:

إقـــــرار

اقر أنا المقاول: .....

والمتقدم بعطائى عن عملية: .....

جلسة: الموافق / / ٢٠م

وتليفوني الخاص بي هو : .....

والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو:

.....

كما اقر بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والمخاطبات بمختلف انواعها هو:

.....

.....

واقر ان جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل الي هذا العنوان تعتبر انها ارسلت لي واعلنت اعلانا صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل علي هذا العنوان يعتبر كأنة وصل لي في حينه حتى لو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لاي سبب من اسباب عدم الاستلام .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

الإسم: ختم الشركة

التوقيع:

إقـــــرار مقـدم العطـــاء

الأسم :

العنوان الرئيسي :

التليفون :

فاكس :

إيميل :

رقم السجل التجاري:

رقم البطاقة الضريبية:

مقدم العطاء

الإسم:

التوقيع:

ختم الشركة

المقايسة التقديرية

لعملية صيانة أعمال الكهرباء معمل الدراسات العليا بقسم الطيور والارانب بكلية الطب البيطرى

جلسة ٢٢/ ١١ / ٢٠٢٦ م

يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها فى المظروف الفنى مرة أخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة

مقايســـــــــة تقديرية للأعمـــال الكهربية
صيانة معمل الدراسات العليا بقسم الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري

الشروط والمواصفات الفنية

١- يراعـى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقايسات الإفرادية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والكود المصري ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة.

٢- يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من اجود النوعيات في السوق المحلية.

٣- يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلى.

٤- يراعى تقديم العينات للإعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء).

٥- لابد من الأخذ في الإعتبار ان الكميات الواردة بالمقايسة المجمعة أو الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبـــعات ذلك بدون اعتراض في حال طلب تنفيذ اعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع.

٦- يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف وتقديم اللوحات والرسومات التنفيذية والتشغيلية للإعتماد قبل التنفيذ.

٧- محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان واعادة الوضع لأصلة) بعد انهاء اعمال الكهرباء.

٨- جميع الأعمال الغير واردة بمقايسة الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق اسعار الدراسة.

٩- يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من كابلات وقواطع ولوحات للإعتماد قبل التوريد.

مهندس	مدير قسم الكهرباء	المدير العام

مقايســـــــــة تقديرية للأعمـــال الكهربية
صيانة معمل الدراسات العليا بقسم الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
١	**بالعدد:** توريد وتركيب واختبار كشاف ليد ٢لمبة (١٢٠سم) من النوع البارز طراز مكاتب من انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة والفئة تشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة والبند كامل مما جميعه	عدد	٥		
٢	**بالعدد:** توريد وتركيب مروحة سقف ٥٦ بوصة انتاج تورنيدو او ما يماثله ومحمل على البند مفتاح تغيير السرعات والبند كامل مما جميعه	عدد	٤		
٣	**بالعدد:** توريد وتركيب شفاط بأبعاد لا تقل عن ٣٠*٣٠ سم انتاج تورنيدو او ما يماثله ومحمل على البند البريزة المجاورة للشفاط والبند كامل مما جميعه	عدد	٢		
٣	**بالعدد:** توريد وتركيب واختبار بريزة كهربائية طراز شوكو أحادية ١٦ امبير ٢٢٠ فولت ٣ طرف انتاج بتشينو ماتكس أو ما يماثله في الجودة للتركيب داخل الحائط او خارجيا على البنشات والبند يشمل القطعة والوجه والعلبة والشاسيه وكل ما يلزم للتوريد والتركيب طبقا للمواصفات	عدد	٣٠		
٤	**بالعدد:** توريد وتركيب واختبار مفتاح انارة مفرد اومزدوج او ثلاثي انتاج بتشينو ماتكس أو ما يماثله في الجودة والبند يشمل القطعة والوجه والعلبة والشاسيه وكل ما يلزم للتوريد والتركيب طبقا للمواصفات	عدد	٣		
٥	**بالعدد:** توريد وتركيب واختبار دائرة تغذية عدة مخارج انارة بأسلاك نحاس معزول ٢*٢ مم٢ انتاج السويدي او ما يماثله داخل ماسورة PVC داخل او خارج الحائط انتاج بيت الهندسة او ما يماثله وذلك من الكشافات حتى لوحة التوزيع ومحمل على البند جميع ادوات الشد والتثبيت والتجميع واي اعمال تكسير اذا تطلب الأمر على الا تزيد عدد المخارج في الدائرة الواحدة عن ١٠مخارج والبند وكامل مما جميعه.	عدد	١		
٦	**بالعدد:** توريد وتركيب واختبار دائرة تغذية عدة مراوح سقف او شفاطات بأسلاك نحاس معزول ٢*٢ مم٢ انتاج السويدي او مايماثله داخل ماسورة PVC داخل او خارج الحائط انتاج بيت الهندسة او مايماثله وذلك من المراوح او الشفاطات حتى لوحة التوزيع ومحمل على البند مفتاح تشغيل المروحة او الشفاط ومحمل على البند جميع ادوات الشد والتثبيت واي اعمال تكسير اذا تطلب الأمر على الا تزيد عدد المخارج في الدائرة الواحدة عن ١٠مخارج والبند وكامل مما جميعه.	عدد	٣		
٧	**بالعدد:** توريد وتركيب وتشغيل واختبار دائرة لتغذية مخرج تكييف بأسلاك نحاس معزول ٢×٦ مم٢ انتاج السويدي او ما يماثله داخل ماسورة PVC داخل او خارج الحائط انتاج بيت الهندسة او ما يماثله حتى لوحة التوزيع مباشرة ومحمل على البند مفتاح فصل على الحمل ٣٠ أمبير وكافة ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند كامل مما جميعه	عدد	٣		
٨	**بالعدد:** توريد وتركيب واختبار دائرة فرعية لتغذية عدة مآخذ كهربية بأسلاك نحاس معزول ٣×٤ مم٢ انتاج السويدي او ما يماثله داخل ماسورة PVC داخل او خارج الحائط انتاج بيت الهندسة او يماثله وذلك من المخارج وحتى لوحة التوزيع ومحمل على البند كل ما يلزم من ادوات التثبيت وعلب الشد أو الاتصال واي اعمال تكسير اذا تطلب الأمر مع التثبيت الجيد و كافة ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على الا تزيد عدد المخارج في الدائرة الواحدة عن ١٠ مخارج والبند كامل مما جميعه.	عدد	٣		

مهندس | **مدير قسم الكهرباء** | **المدير العام**

مقايســـــــــة تقديرية للأعمـــال الكهربية
صيانة معمل الدراسات العليا بقسم الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
٩	**بالعدد:** توريد وتركيب واختبار دائرة فرعية لتغذية مخرج ٣ فاز(أوتوكلاف) بكابل ٤*٦ مم ٢ نحاس انتاج السويدي او ما يماثله داخل ماسورة PVC داخل او خارج الحائط انتاج بيت الهندسة او يماثله وذلك من المخرج وحتى لوحة التوزيع مرورا بمفتاح التشغيل ومحمل على البند كل ما يلزم من ادوات التثبيت وعلب الشد أو الاتصال واي اعمال تكسير اذا تطلب الأمر مع التثبيت الجيد و كافة ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند كامل مما جميعه.	عدد	١		
١٠	**بالعدد:** توريد و تركيب قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة٣٢امبير وبسعة قطع ٦ك أ MCB داخل علبة بلاستيك	عدد	١		
١١	**بالعدد:** توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية انتاج ABBاو مايماثله حسب المواصفات السابقة ومركب عليها الآتي: - عـــــدد ٣ لمبة بيان ١ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة ٨٠ امبير وبسعة قطع ٢٥ ك أ وبحماية حرارية متغيرة ومغناطيسية ثابته MCCB ١ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة ٤٠ امبير وبسعة قطع ٦ ك أ MCB ١٥ قاطع مفرد اتوماتيك من ١٠الى ٤٠ امبير وبسعة قطع ٦ك أ MCB واللوحة كاملة مما جميعه حسب المواصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والنقر والتثبيت مع إعادة الوضع لأصلة	عدد	١		
	الإجمالي				

مهندس

مدير قسم الكهرباء

المدير العام