



السيد الاستاذ/ مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة
بعد التحية ،،،

- نتشرف بان نرفق لسيادتكم الاوامر المباشرة التالية :-

| ملاحظات | اخر موعد لتقديم عرض السعر | اسلوب التقييم | الارتباط بالعرض | طريقة الطرح | الكمية | الماركة | البيان | م |
|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------|---------|---|---|
| وذلك بالامر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ | اسبوع من تاريخ النشر | المقبول فنيا والاقبل سعرا | شهر | امر مباشر | ١ | LPG UL | توريد وتركيب إسطوانة FM 200 مبنى القلب والصدر | ١ |
| | | | | | ١ | HST | توريد وتركيب لوحة إطفاء | ٢ |
| | | | | | ١ | HST | توريد وتركيب حساس دخان | ٣ |
| | | | | | ١ | HST | توريد وتركيب حساس حرارة | ٤ |
| | | | | | ١ | HST | توريد وتركيب مفتاح إيقاف | ٥ |
| | | | | | ١ | HST | توريد وتركيب جرس صوتي | ٦ |
| | | | | | ١ | HST | توريد وتركيب سارينه بفلشر | ٧ |
| | | | | | ١ | ----- | شبكة مواسير إطفاء سيملس ٤٠ خاصة بالنظام | ٨ |
| | | | | | ١ | ----- | شبكة إنذار خاصة بالنظام مكونة من كابلت ١,٥*٢ مم بالشيلد (مقاومة للحريق) | ٩ |

الشروط والمواصفات :-

- ١- أن تقوم الشركة المتقدمة بالتوريد والتركيب لنظام الإطفاء التلقائي بالغمر الكلي بغاز FM 200 .
- ٢- أن تقوم الشركة المتقدمة لها سابقة أعمال معتمدة في جهات حكومية في تركيب النظام المذكور .
- ٣- ضمان الأعمال لمدة عام من تاريخ الاستلام والتركيب .

المستندات المطلوبة:-

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة القيمة المضافة - السجل التجاري السارى - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى إدارة المشتريات.
 - مكان تقديم العروض :-
 - جامعة الزقازيق - الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - إدارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثانى علوى.
 - برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامه والموقع الالكترونى للجامعة.
- مرسل للعلم واتخاذ اللازم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ...»



م. م. م. م.
م. م. م. م.