

لتوريد وتركيب ماكينات شفط وهواء لقطاع الحوادث والسلام

جلسة ٢٠٢٦/٦/١٤

عطاء ٣/١ شركة باور للتكييف والتبريد

العرض المقدم من الشركة غير مطابق لكراسة الشروط والمواصفات حيث أن سابقة الأعمال المقدمة باسم شركة أخرى ولم تقم الشركة بالعمل أو توريد أي أجهزة مماثلة للعملية المطروحة وعدم وجود ١٤ س وكلاء تجاريون أو شهادة توزيع كما أن من شروط الدفع عند الشركة دفعة مقدمة وهذا مخالف لكراسة الشروط والمواصفات

عطاء ٣/٢ باسم الشركة المصرية للغازات والأجهزة الطبية

البند الأول: عرض أساسى توريد وتركيب عدد ٥ ماكينات شفط ماركة BUSCH مطابق فنيا

عرض بديل ماكينات شفط ماركة BIGIESSE غير مطابق لانه تم تجربته في شبكة غازات الجراحة وتم تكهين الماكينات قبل عشر سنوات حيث ان هذه النوعية لا تتحمل العمل الشاق كما ان ضغط العمل بقطاع السلام اقل من قطاع الحوادث.

البند الثانى : توريد وتركيب عدد ٣ لوحة تشغيل ماكينات الشفط مطابق فنيا

البند الثالث : توريد وتركيب عدد ٣ مجموعة فلتربكتيرية شفط مطابق فنيا

البند الرابع : توريد وتركيب عدد ٦ ماكينة هواء طبى ماركة FIMA مطابق فنيا

البند الخامس : توريد وتركيب عدد ٣ درابر هواء طبى ماركة FIMA مطابق فنيا

البند السادس : توريد وتركيب عدد ٣ لوحة تشغيل ماكينات الهواء مطابق فنيا

البند السابع : توريد وتركيب عدد ٢ خزان هواء شفط سعة الواحد ٢٠٠٠ لتر مطابق فنيا

عطاء ٣/٣ باسم شركة اطلسكو ايجيبت

العرض المقدم من الشركة غير مطابق فنيا نظرا لأن سابقة الأعمال المقدمة لماكينات الهواء أوامر إسناد ولا يوجد ما يفيد التركيب والتشغيل للتأكد من أن الماكينات تعمل بحالة جيدة كما أنه لم يسبق تجربتها بالمستشفيات

ولا يوجد سابقة أعمال لماكينات الشفط كما أن العرض المقدم من الشركة مدته شهر واحد فقط وهذا مخالف لكراسة الشروط والمواصفات ولقانون التعاقدات الحكومية كما أن الشركة قامت بطلب دفعة مقدمة ١٠ % من ضمن شروط الدفع وهذا مخالف للكراسة وبناءا عليه العرض المقدم من الشركة غير مطابق

وترى اللجنة قبول العطاء الوحيد حيث أن المناقصة تم طرحها أكثر من مرة وللحاجة الماسة والضرورة القصوى لهذه الماكينات في حالة الموائمة المالية

اللجنة الفنية

م/ سوزان مورييس سعد

م/ تامر منصور يوسف

م/ محمد عبدالرحمن حسن

د/ أحمد صبرى محمد

