



السادة مقاولى جامعه الزقازيق

- نفيد سيادتكم علما بأن جارى طرح عمليه إحلال وتجديد خط الحريق بكلية التربية
- بالاسناد المباشر لذا على الراغبين فى التقديم لدخول العملية طباعة المقايسة
- وكراسة الشروط من الموقع
- علما بأن سيتم تقديم جميع العروض الفنية والمالية الخاصة بالعتاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٩/١٣م فى تمام الساعة ١٢ ظهرا بمكتب السيد أ.د /أمين عام الجامعة ولن يقبل
- أى عطاء بعد هذا الموعد
- يتم تقديم مظروفين مالى وفنى ويتم دفع ٥% من إجمالى قيمة العملية بعد الرسو

المدير العام

م / ولاء السيد أمين
٢٠٢٦
٨



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص الاسناد المباشر

لعملية إحلال وتجديد خط الحريق بكلية التربية

جلسة ١٣ / ٩ / ٢٠٢٦ م

يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفنى مرة أخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص الامر المباشر لعملية احلال وتجديد خط الحريق بكلية التربية

جلسة ١٣ / ٩ / ٢٠٢٦ المرح

أولا - الشروط العامة

* يتحدد نوع وحجم الأعمال الرئيسية بموجب هذه المناقصة وفقا للمقاييس التقديرية المعدة بمعرفة السادة الفنيون بالإدارة العامة للشئون الهندسية والتي تحوي توصيفا عاما لبنود الأعمال وكافة التفاصيل الأخرى والمواصفات الفنية الموضحة بمقاييس العملية.

ثانيا - شروط تقديم العطاءات

- (١) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (٢) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للشئون الهندسية). ويسدد التأمين نهائي نقدا أو بشيك مصرفي معتمد أو بخطاب ضمان ابتدائي بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها نسبة ٥% عند الرسو
- (٣) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورته من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة
 - vi. صورته من التسجيل على الفاتوره الالكترونية
 - vii. صورة من التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات.
 - viii. صورة من سابقة أعمال معتمدة من جهة حكومية او قطاع حكومى
 - ix. اقرار معاينة منافية للجهاالة
 - x. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته
 - xi. صورته من التسجيل على بوابة التعاقدات.
 - xii. كل عطاء مقدم من شركة يجب أن يرفقة صورة من عقد تأسيسها ومن نظامها الأساسي.
 - xiii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة .
- (٤) تحدد يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢٦ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب أد/أمين عام الجامعة

ثالثا - الشروط المالية

- (١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد فقط على أن تكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات .
- (٢) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلي في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .



- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أى إهداء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنة إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .

رابعاً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ وصرف المستخلصات

- (١) الإشراف الهندسي على العملية من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية.
- (٢) يلتزم المقاول الذى سوف يرسو عليه العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الأعمال المطلوبة يوميا بموقع العملية - وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ (أربعمائة جنيه) عن كل يوم غياب من مستحقات المقاول .
- (٣) مدة تنفيذ الاعمال / شهرين من تاريخ استلام الموقع خالى من الموانع بموجب محضر استلام موقع بين الجهة المالكة والمقاول.
- (٤) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمنى للعملية موضوع المناقصة حسب مدة التنفيذ الموضحة.
- (٥) لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما إنة لا يؤثر في أولوية العطاء .
- (٦) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته.

خامساً : الشكاوى والمخالفات

- (١) اذا اخل المقاول باى شرط من شروط العقد او اهمل او اغفل فى القيام باحد التزاماته المقررة ولم يصلح اثر ذلك خلال ١٥ يوما من تاريخ انزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كان للسلطة المختصة الحق فى اتخاذ احد الاجرائين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة فى ذلك:
 - i. فسخ العقد.
 - ii. سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابة بذات الشوط والمواصفات.
- (٢) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- (٣) فى حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحة التنفيذية بحق لصاحب الشأن التقدم بشكوة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت فى الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم أصل الشكوى للمكتب المذكور وصورتها إلى إدارة الجامعة وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بالبت المالى	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته.





الإدارة العامة للشؤون الهندسية
إدارة العقود

بيانات مقدم العطاء

الاسم :

العنوان الرئيسي :

التليفون :

فاكس :

إيميل :

رقم السجل التجاري :

رقم البطاقة الضريبية :

مقدم العطاء

الاسم :

التوقيع :

ختم الشركة



اقرار

أقر ان المقاول :
والمتقدم بعطائي عن عملية :
جلسة : ١٩ / ٨ / ٢٠٢٦

وتليفوني الخاص لي هو :
والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو :

كما أقر بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والمخاطبات بمختلف أنواعها هو :

وأقر أن جميع المكنات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلانا صحيحا
وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد
بإعادته للإدارة لأي سبب من أسباب عدم الاستلام.

ختم الشركة

مقدم العطاء
الإسم :
التوقيع :



اقرار

اقر اذا المقاول :

والمقدم بغطائي عن عملية : - اعلان وجبض خط اجرى بـ تكليف الرئيس
جلسة : الايام ١٢ / ٩ / ٢٠٢٦

- اقر والتزم بعدم التمييز بين العاملين او المتقدمين للعمل لدى على أساس الجنس او أى اعتبارات أخرى غير مهنية
- كما اقر ووافق والتزم على المساواة بين الجنسين فى فرص التوظيف والترقى والتدريب والاجور وبيئة العمل .

مقدم العطاء

الاسم :

التوقيع :

ختم الشركة



اقرار

اقر انا المقاول :
والمتقدم بعتائي عن عملية : داحيل و كيديد جط الجريق كليم الرب
جلسة الاقراء ٢٠٢٦ / ٩ / ٢٦
بالتزامي بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

ختم الشركة

مقدم العطاء
الإسم :
التوقيع :



إقرار

أقر أنا المقاوم :
والمتقدم بعطائي عن عملية : إصلاح و تجديد خط إبريق كلم الترسو
جلسة : الأحد ٩/١٣ / ٢٠٢٦

بالتزامي عند ترسية أعمال العملية عاليه نحو التأمين على العمالة التي يتم تشغيلها ضمن أعمال
العملية عاليه بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم
التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨
وهذا أقرار مني بذلك،،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء
الإسم :
التوقيع :



اقرار

اقر انا المفاوض :
والمتقدم بعطائي عن عملية : ١٠ خلال د تجزيت خط اكبره بحلم اليه
جلسة : اللاحق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٦
بأن ألتزم بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ م ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات
المصرية بحيث ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منى عن
٤٠% وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من
إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ
نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العملية .
وهذا اقرار منى بذلك ،،،

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

ختم الشركة



اقرار معاينة موقع

اقر انا شركة:

والمتقدم بعطائي عن عملية : إيجال و كبت يد جيبك اكر بقة تكليم البراب
جلسة : الأحد ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٦

اقر اننى قد عاينت موقع العملية بالكامل معاينة نافذة للجهاالة واننى قد نأكدت من جميع الأعمال المطلوبة .

كما اقر ووافق وألتزم على كل ما جاء بكل ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات .

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

ختم الشركة



مقاييس تقديرية مكافحة حريق مبنى كلية التربية العام

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
1		توريد وتركيب أعمال مواسير شبكة الاطفاء من مواسير الصلب الأسود سيمليس جدول 40 شاملة القطع الخاصة من الأكواع والتهيأت والجلب والنقاصات والدهانات من اجود الانواع بالسوق المحلي ووسائل التعليق والتدعيم والاختبارات طبقا للرسومات وتوصيات هيئة NFPA واعتماد الدفاع المدني قطر 4 بوصة مع فك المواسير القديمة وتسليمها الى المخازن	م/ط	75		
2		توريد وتركيب أعمال مواسير شبكة الاطفاء من مواسير الصلب الأسود سيمليس جدول 40 شاملة القطع الخاصة من الأكواع والتهيأت والجلب والنقاصات والدهانات من اجود الانواع بالسوق المحلي ووسائل التعليق والتدعيم والاختبارات طبقا للرسومات وتوصيات هيئة NFPA واعتماد الدفاع المدني قطر 2.5 بوصة	م/ط	15		
3		توريد وتركيب أعمال مواسير شبكة الاطفاء من مواسير الصلب الأسود سيمليس جدول 40 شاملة القطع الخاصة من الأكواع والتهيأت والجلب والنقاصات والدهانات من اجود الانواع بالسوق المحلي ووسائل التعليق والتدعيم والاختبارات طبقا للرسومات وتوصيات هيئة NFPA واعتماد الدفاع المدني قطر 1 بوصة	م/ط	15		
4		توريد وتركيب أعمال مواسير شبكة الاطفاء من مواسير بولي بروبيلين (شاملة القطع الخاصة من الأكواع والتهيأت والجلب والنقاصات والدهانات مع الحفر والردم وارجاع الشيء لاصلة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال على اكمل وجه والاختبارات و طبقا للرسومات وتوجيهات المهندس المشرف قطر 4 بوصة . مع فك المواسير القديمة وتسليمها الى المخازن مع ربط الشبكة القديمة	م/ط	15		
5		توريد وتركيب محبس عزل و محبس عدم رجوع قطر 4 بوصة من نوع ul- fm ضغط 25 بار	بالعدد	2		
6		بالعدد توريد وتركيب واختبار صندوق حريق طبقا لمتطلبات ومواصفات الدفاع المدني بالمنطقة من الصاج والمعالج ضد الصدا مدهون بدهان اليكتروستاتيك ابعاده من الصاج سمك لا يقل عن 1.5 مم كامل بجميع مشتملاته والبند يشمل الحنفية قطر 2.5 بوصة من النحاس(بافاريا- نافكو) وخرطوم من الكتان بطول 30 متر والبشوري متعدد 3 مراحل للربط عليه عدد 1 بكرة للخراطيم 1 بوصة متحركة 180 درجة بداخل الصندوق و حنفية 1 بوصة نحاس(بافاريا-نافكو) ومحمل ايضا محبس صيانة 2.5 بوصة ضغط 16 جوى (جايكوميني-كران) ويشمل ايضا محبس عزل 1 بوصة من النحاس(جايكوميني-كران) ومحمل علي لبند طفاية بودة 6 كجم (بافاريا- نافكو) ومحمل علي البند كل ما يلزم للربط على خط الحريق وطبقا للمواصفات وأصول الصناعة على ان تقدم عينة للاعتماد قبل التوريد كامل مما جميعة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة	بالعدد	12		
7		توريد وتركيب محابس (Automatic air vent valve)، بالعدد توريد وتركيب واختبار محبس تفرغ الهواء ويجب أن تكون معتمدة من UL أو FM مع تركيب محبس عزل 1 بوصة (جاكوميني - كران) مصممة للتركيب على نهايات الصواعد ونهايات شبكات المواسير والبند شامل كافة مشتملات التركيب والقطع المخصوصة وكل ما يلزم للتركيب والتشغيل والاختبار طبقا ل (NFPA) وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا تماما طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	2		

المدير العام

مدير الإدارة

مشرف