



السادة مقاولى جامعه الزقازيق

- نفيد سيادتكم علما بأن جارى طرح عمليه كابل لوحة كلية التربية النوعية - بالاسناد المباشر لذا على الراغبين فى التقديم لدخول العملية طباعة المقايضة وكراسة الشروط من الموقع

- علما بأن سيتم تقديم جميع العروض الفنية والمالية الخاصة بالعطاء يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٦م فى تمام الساعة ١٢ ظهرا بمكتب السيد أ.د /أمين عام الجامعة ولن يقبل أى عطاء بعد هذا الموعد

- يتم تقديم مظروفين مالى وفنى ويتم دفع ٥% من إجمالى قيمة العملية بعد الرسو

المدير العام
٥٠٢٦
م / ولاء السيد أمين

كراسة الشروط ومواصفات الفنية

بخصوص : الإسناد المباشر

لعملية : عمليه كابل لوحة كلية التربية النوعية

جلسة : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٦ م

- يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في الظروف الفني مره اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمده .



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص : الإسناد المباشر جلسة ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٦م
عملية : كابل لوحة كلية التربية النوعية

أولاً: الشروط العامة

- (١) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع علي الطبيعة وانه يقبل جميع الشروط .
- (٢) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصه المعده قبل الادارة العامة للشئون الهندسية.
- (٣) على مقدمة العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مره اخري وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجوده بالكراسة .
- (٤) يحظر علي العاملين بالجهات التي تسري عليها احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام بأعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (٥) تسري احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية علي كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .
- (٦) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الداله علس استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية المعتمده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطاءة، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام علي الشركات الحاصلة علي تلك الشهادة)) ((ماده (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- (٧) التزام مقدمة العروض بالتسجيل علي بوابة التعاقدات العامة ((مادة رقم (٨٥) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م))

ثانياً : شروط تقديم العطاءات

- (١) تقدم العطاءات بأسم السيد الاستاذ الدكتور / امين عام الجامعة - داخل مظروفين احدهما فني واخر مالي موقعه من اصحابها علي نموذج العطاء .
- (٢) يجب ان يثب علي مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج علي ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويكتب عليه السيد الاستاذ (امين عام الجامعة - الادارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- (٣) يتم دفع دفع تأمين نهائى بنسبة ٥% من اجمالي قيمة العملية عند الرسو .
- (٤) كما يجب ان يرفق بالمظروف الفني:
- (٥) شهادة بيانات مؤقته صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
- iii . صورة من البطاقة الضريبية
- iv . اخر اقرار ضريبي
- v . صورة من السجل التجاري
- vi . صورة من التسجيل بلضريبة علي القيمة المضافة
- vii . صورة من سابقة اعمال من جهة حكومية او قطاع حكومي
- viii . عند تقديم عطاء من منشأ تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب ان ترفق صورة من عقد المشاركة والنظام للشركة ومن له حق التوقيع .
- ix . اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافيه للجهالة .
- x . البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .
- xi . التسجيل علي الفاتورة الالكترونية .
- xii . صورة التسجيل علي بوابة التعاقدات الحكومية + ملئ الاقرارات المرفقة
- (٦) تحدد يوم السبت الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٦م الساعة ١٢ ظهرا موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب السيد أ.د/ امين عام الجامعة .



ثالثاً : الشروط المالية

- (١) يجب ان يحتوي المظروف المالي علي قوائم الاسعار وطريقة السداد علي ان تكون الاسعار شامله القيمة المضافة .

- (٢) علي مقدمي العطاءات مراعاة مايلي في اعدادة لقائمة الاسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالي .
- بتكتب اسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او غير ذلك دون تغيير او تعديل في الوحدة - ويجب ان تكون قائمة الاسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
 - لا يجوز لمقدم العطاء شطب اى بند من بنوده او من المواصفات الفنية او اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الاسعار او غيرها يجب اعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع.
 - اذا رغب مقدم العطاء في ابداء اية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
 - لا يلتفت الى اى ادعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - اذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق ان توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئة - اعلي فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا ارسيت عليه المناقصة فيعتبر انه ارتضى المحاسبة علي اساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون ان يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - لا يعتد لاي عطاء او تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسري ذلك على اى تعديل لصالح الجهة الادارية يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- (١) يتم صرف المستحقات طبقا لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته

خامساً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ


- الاشراف الهندسي علي المشروع / من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية بجامعة الزقازيق .
- الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا - او جنائيا) عن اى اضرار او خسائر ناجمة اثناء مدة العقد .
- مدة تنفيذ العملية : (شهر ونصف) يبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- (١) في حالة إخلال الجهة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادره بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م ولائحته التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوي وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكاوى متعلقه بأجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل علي الاقل
شكاوى متعلقه بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل علي الاقل
شكاوى متعلقه بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل علي الاقل
شكاوى متعلقه بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومي عمل علي الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

- تخضع هذه المناقصة لنصوص واحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ م



المقايسة التقديرية

عملية : كابل لوحة كلية التربية النوعية

مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية كابل لوحه كهرباء كلية التربية النوعية

الشروط والمواصفات الفنية

- ١- يراعى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقاييسات الإفرادية ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية والكود المصري ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة.
- ٢- يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من اجود النوعيات في السوق ويراعى وضع الأسعار على هذا الأساس.
- ٣- يراعى تقديم العينات للاعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة (ويتم تقديم ٣ عينات للاعتماد) وتقديم اوراق شهادات المنشاء عند الطلب او أي ورق اخرى يتم طلبها وفي حال تركيب قبل الاعتماد والفحص يتحمل المقاول الخسائر الناتجة عن ذلك من فك واعاده التوريد والاعتماد.
- ٤- لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمع أو الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك بدون اعتراض في حال طلب تنفيذ اعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع.
- ٥- يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف قبل التنفيذ.
- ٦- محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان وإعادة الوضع لأصله) بعد انتهاء اعمال الكهرباء.
- ٧- يراعى معاينة الموقع على الطبيعة معاينة نافية للجهالة.
- ٨- في حال وجود متعلقات يتم استبدالها (وحدات انارة. افياش. اسلاك.....) يتم الفك والتسليم للمخازن بأوراق رسميه.
- ٩- يتم عمل مخطط احمال كهرباء ومراجعتة واعتماده من جهة الاشراف وتبنيته بلوحات التوزيع للأعمال الجديد وفي حال استحداث احمال كهرباء جديد يتم تنفيذ مخطط كهرباء كلى للوحة التوزيع الخاصة ومراجعه الاعمال.
- ١٠- يتحمل المقاول أي اضرار تنشأ عن زيادة الاحمال او التلفيات الناتجة عن اعماله بالموقع ويلتزم بتغير ما ينتج نتيجة عنة ذلك ولا يحق له المطالبة بأى تعويض.
- ١١- يتم اعتبار اعمال توصيل الاسلاك وترقيمها ومسميات القواطع ومخطط الاحمال المثبت بلوحه التوزيع ضمن تكلفه بند لوحات التوزيع ان وجد.
- ١٢- في حال وجود دوائر تغذية لتغذية عدد من المخارج (انارة. افياش. مراوح...) يتم تحديد الاعداد المناسبه للربط بالدائرة الواحده من قبل المهندس المشرف ولا يجوز اعتراض المقاول.

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس



مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية
كابل لوحة كهرباء كلية التربية النوعية

- ١٣- لا يتم ربط دوائر الانارة بدوائر الافياش او المكيفات وتكون كل دائرة منفصلة.
- ١٤- يتم توفير دفتر زيارة لتسجيل ملاحظات جهة الاشراف بشكل دورى والتوقيع عليها من قبل المقاول وادى تعديل فى الاعمال يتم تسجيلها كتابيا.
- ١٥- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في المواصفات أو جدول الأسعار واللازمة لإتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواصفات لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهمات.
- ١٦- يتم الالتزام بارتفاعات الافياش والمفاتيح وتكون على ابعاد متساوية (عمل شرب واستخدام ميزان) وفي حال لم يتم ذلك ووجد اختلاف اثناء التركيب واو الاستلام يتحمل المقاول نتيجة التغيير.
- ١٧- يتم تركيب سلك حديد على الشفطات من الخارج للحمايه من دخول الحشرات والقوارض.
- ١٨- يتم توفير اجهزة الكشف (جهاز ميجر) المطلوبه عند الطلب او عند تسليم العملية للمراجع على عزل الدوائر والاسلاك.
- ١٩- يمنع وجود لحام فى اسلاك الكهرباء ويكون السلك من لوحة التوزيع الى بواط التوصيل او المخرج قطعه واحده.
- ٢٠- يتم الالتزام بقطر الاسلاك بدوائر التغذية من المصدر الى المخارج النهائية ولا يتم تغيير مقطع السلك.
- ٢١- يتم ربط اسلاك الكهرباء باستخدام روزتات بقطر الاسلاك.
- ٢٢- يتم الالتزام بلون سلك الكهرباء ولا يتم تغيير اللون بالمسار الواحد.
- ٢٣- يتم ترقيم افياش الكهرباء ومفاتيح المكيفات لمعرفة مسار التغذية الواحد وتحديد بها بجدول الاحمال وتسجيلها بقواطع لوحات التوزيع.

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس



مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية
كابل لوحه كهرباء كلية التربية النوعية

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وتشغيل كابل نحاس معزول سعه ٣*٥٠*٢٥ مم ^٢ من المحول الى لوحه الكهرباء بجوار شؤن الطلاب يتم التمديد بالممر ومحمل على الكابل الاتي:- - الحفر لعمق لا يقل عن ٦٠ سم - وتمديد مواسير بضعف قطر الكابل - تنفيذ ردم بالرمال حول الماسوره بمقدار ١٥ سم اعلى الماسورة - وتمديد شريط تحذيرى بالجزء العلوى - وتنفيذ عدد ٣ غرف تفتيش بمساحه ٠,٦*٠,٦ متر وعمق ٠,٦ متر والارضيه اسمنتيه وعمل اللياسه للغرف وغطاء محكم (ج ا ر بى) - ازاله الكابل القديم وتركيب بلاط اعلى المسار مقارب للنوع المستخدم بالممر - التوصيل من المحول وارجاع الوضع لاصله - التوصيل للوحه باقواس - وتركيب ماسورة من اللوحه للارضيه لمرور الكابل - ازالة صندوق التوصيل القديم وتنفيذ جميع ما يلزم	متر	٦٠		
٢	فك ونقل لوحه كهرباء بغرفة الكهرباء الى المستودعات	عدد	١		
٣	توريد وتركيب واختبار وتشغيل شفاط هواء ٣٠*٣٠ سم (سحب وطرد)	عدد	١٥		
٤	توريد وتركيب واختبار وتشغيل مفتاح انارة مفرد أو مزدوج أو ثلاثي والبند يشمل القطعة والوجه والعلبة والشاسيه وكل ما يلزم للتوريد والتركيب طبقا للمواصفات	عدد	١٠٠		
٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل جرس استدعاء محمل على البند زر الجرس والجرس والمواسير و سلك التوصيل	عدد	٣		
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كشاف ليد ٢ لمبة (١٢٠ سم) من النوع البارز طراز مكاتب والبند يشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد وتوجيه جهة الاشراف	عدد	٣٠		
٧	توريد وتركيب واختبار بريزة كهربائية عادية أحادية ١٦ امبير ٢٢٠ فولت ٢ طرف قطعتين انتاج بتشينو ماتكس أو ما يماثله في الجودة والبند يشمل القطعة والوجه والعلبة والشاسيه وكل ما يلزم للتوريد والتركيب طبقا للمواصفات	عدد	٧٥		
٨	توريد وتركيب واختبار بريزة كهربائية قوى أحادية ١٦ امبير ٢٢٠ فولت انتاج بتشينو ماتكس أو ما يماثله في الجودة والبند يشمل القطعة والوجه والعلبة والشاسيه وكل ما يلزم للتوريد والتركيب طبقا للمواصفات	عدد	٣٠		
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك قطاع ٢ مم ^٢ داخل مواسير بلاستيك بالقطر المناسب والبند يشمل جميع مايلزم من وصلات والتثبيت والتمديد والتكسير واى توصيلات مطلوبة والبند كامل مماجميعه	متر	١٥٠		
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك قطاع ٤ مم ^٢ داخل خراطيم بلاستيك بالقطر المناسب والبند يشمل جميع مايلزم من وصلات والتثبيت والتمديد والتكسير واى توصيلات مطلوبة والبند كامل مماجميعه	متر	٢٠٠		

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس



مقاييس تقديرية للأعمال الكهربائية
كابل لوحة كهرباء كلية التربية النوعية

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كشاف ليد ٣ لمبة (١٢٠سم) من النوع البارز طراز مكتب والبند يشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد وتوجيه جهة الاشراف	عدد	٢٥		
١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كشاف ليد ٢ لمبة (١٢٠سم) من النوع البارز المقاوم للرطوبة والغبار بدرجة حماية IP 65 والبند يشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد وتوجيه جهة الاشراف	عدد	١٦		
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل بريزه كهربائية قوى ١٦ امبير ٢٢٠ فولت مقاومة للرطوبة والعوامل الجوية والبند يشمل الوجه والعلبة والشاسيه ومفتاح للتحكم بالبريزه والبند يشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد وتوجيه جهة الاشراف	عدد	٥		
١٤	توريد وتركيب واختبار وتشغيل كشاف كوبال ١٢٠*٣٠ سم مكون من عدد ٣ لمبات ليد مع ازاله القديم والبند يشمل كل ما يلزم للتوريد والتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد وتوجيه جهة الاشراف	عدد	٥٠		

المدير العام

رئيس قسم الكهرباء

مهندس



إقرار

أقر أنا المقاول

والمقدم بعطائي عن عملية :-

جلسة: الموافق / / ٢٠٢٠ م

بأن ألتزم بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ م ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المصرية بحيث ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم مني عن ٤٠% وكذلك تقديم شهادة دالة علي استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من اتحاد الصناعات المصرية بعد إعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقرره في العملية .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

ختم الشركة

الإسم:

التوقيع:



إقرار معاينة موقع

أقر أنا شركة:

والمتقدم بعتائي عن عملية:

جلسة: الموافق / / ٢٠٢٠ م

أقر انني قد عاينت موقع العملية بالكامل معاينة نافيه للجهالة وانني قد تأكت من جميع الاعمال المطلوبة.

- كما أقر ووافق والتزم على كل ماجاء بكراسة لشروط والمواصفات .

مقدم العطاء

ختم الشركة

الإسم:

التوقيع:



إقرار

أقر أنا المقاول:

والمتقدم بعطائي عن عملية:

جلسة: الموافق / / ٢٠٢٠ م

بالتزامي عند ترسية اعمال العملية عليـة نحو التأمين علي العمالة التي يتم تشغيلها ضمن اعمال العملية عالية بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة برقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م .

وهذا اقرار مني بذلك ،،

مقدم العطاء

ختم الشركة

الإسم:

التوقيع:



إقرار

أقر أنا المقاول:

والمتقدم بعطائي عن عملية:

جلسة: الموافق / / ٢٠م

بالتزامي بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

وهذا اقرار مني بذلك ،،

مقدم العطاء

الإسم:

التوقيع:

ختم الشركة



إقرار

أقر أنا المقاول:

والمتقدم بعتائي عن عملية:

جلسة: الموافق / / ٢٠٢٠ م

أقر والتزم بعدم التمييز بين العاملين او المتقدمين للعمل لدي علي اساس الجنس او اي اعتبارات اخرى غير مهنية .

- كما اقر ووافق علي المساواه بين الجنسين في فرص التوظيف والترقي والتدريب والاجور وبيئة العمل .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

الإسم:

ختم الشركة

التوقيع:



إقرار

أقر أنا المقاول:

والمتقدم بعطائي عن عملية:

جلسة: الموافق / / ٢٠٢٠ م

وتليفوني الخاص بي هو:

والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو:

كما اقر بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل والمخاطبات بمختلف انواعها هو:

واقرا ان جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل الي هذا العنوان تعتبر انها ارسلت لي واعلنت
اعلانا صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل علي هذا العنوان يعتبر كأنة وصل لي في حينه
حتى لو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لاي سبب من اسباب عدم الاستلام .

وهذا اقرار مني بذلك ،،،

مقدم العطاء

ختم الشركة

الإسم:

التوقيع:



إقرار مقدم العطاء

الأسم :

العنوان الرئيسي :

التليفون :

فاكس :

إيميل :

رقم السجل التجاري:

رقم البطاقة الضريبية:

مقدم العطاء

الإسم:

التوقيع:

ختم الشركة