



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: الإسناد المباشر

عملية:

صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة

الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية -

وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير

شاملة قطع الغيار

جلسة: الاحد ٢٠٢٦ / ٥/٣

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



السادة الأفاضل مقاولى جامعة الزقازيق .

تحية طيبة وبعد ،،،،

- نفيد سيادتكم علماً بأنه جارى طرح عملية : صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير شاملة قطع الغيار بالإسناد المباشر على السادة المقاولين المسجلين لدى الجامعة والراغبين فى دخول المناقصة و إستلام المقايسة و كراسة الشروط من قبل إدارة العقود بالإدارة العامة للشئون الهندسية .

- علماً بأن آخر موعد لقبول العطاء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦ / ٥ / ٣ فى تمام الساعة ١٢ ظهراً بمكتب السيد ا.د/أمين عام الجامعة و لن يقبل اى عطاء بعد هذا الموعد .

كراسة الشروط والمواصفات

بخصوص: الأسناد المباشر

عملية: صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير شاملة قطع الغيار
جلسة ٢٠٢٦ / ٥ / ٣

أولاً: الشروط العامة

- ١) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- ٢) المقايسة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- ٣) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- ٤) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- ٥) تسرى احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- ٦) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على أستبقاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (٧) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- ٧) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الأبتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (٧) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥))
- ٨) التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة . (مادة رقم (٨٥) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م))
- ٩) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعللا ان يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- ١٠) على المقاول عمل التصاريح والتراخيص المطلوبه من الجهات المختصة .

ثانياً: شروط تقديم العطاءات

- ١) تقدم العطاءات بأسم السيد الأستاذ الدكتور / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء.
- ٢) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعه من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- ٣) يتم دفع تأمين نهائى نسبة ٥% من إجمالى قيمة العملية عند الرسو .
- ٤) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. صورة من البطاقة الضريبية.
 - ii. آخر إقرار ضريبي.
 - iii. صورة من السجل التجارى .
 - iv. صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة.
 - v. صورة من سابقة اعمال من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vi. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترفق صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسى للشركة ومن له حق التوقيع
 - vii. أقرار بمعاينة الوحدات محل العملية معاينة نافية للجهالة .
 - viii. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته.

ix. التسجيل على الفاتورة الالكترونية.

x. صورة التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية .

٥) تحدد يوم الاحد الموافق ٣ / ٥ / ٢٠٢٦ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمكتب السيد ا.د/امين عام الجامعة .

ثالثاً: الشروط المالية

- (١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (٢) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
 - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع .
 - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 - v. لا يلتفت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر إنة إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 - vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء.

رابعا: صرف المستخلصات

- (١) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (٢) على المقاول تقديم تقرير شهرى عن الاعمال وعمل كروت صيانة شهرياً بواقع عدد ١ زيارة شهرية لكل وحدة على حدة و يتم صرف المستحقات كل ثلاثة أشهر بموجب كارت الزيارة الشهرى موقع من المشرف المسئول عن الوحدة كل شهر معتمد من المدير العام للمكان وموثق بالختم للجهة التابعة لها الوحدة محل للصيانة

خامسا: شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- (١) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق ..
- (٢) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا -أو جنائيا) عن اى أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ.
- (٣) مدة تنفيذ العملية : (عام واحد) يبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع ويجوز التجديد بنفس الشروط والاسعار بموافقة الطرفين وقبل إنتهاء التعاقد بثلاثة أشهر من قبل الشركة بخطاب يفيد بالتجديد من عدمه وإن لم يتم الإبلاغ سوف يكون العقد سارى لمدة أخرى.

سادسا: الشكاوى والمخالفات

- (١) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- (٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبث في الشكاوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكاوى للمكتب المذكور وفقا للمواعيد التالية .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالبث الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالبث المالى
يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يحضر منه الشكاوى	شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية

الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ .

المدير العام

م. الخمر اليه ر

بيانات مقدم العطاء

- الاسم :
العنوان الرئيسى :
التليفون :
فاكس :
إيميل :
رقم السجل التجارى :
رقم البطاقة الضريبية :

ختم الشركة

مقدم العطاء

- الإسم :
التوقيع :

اقرار

.....: اقرارنا المقبول :

والمتقدم بعطائي عن عملية : صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير شاملة قطع الغيار
جلسة ٢٠٢٦ / ٥ / ٣

وتليفوني الخاص بي هو:
والايميل الذي يمكنكم مراسلتي عليه الكترونيا هو :

كما اقر بأن عنواني الذي يمكن مخاطبتي عليه بكافة الرسائل و المخاطبات بمختلف أنواعها هو :

.....
واقر أن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل إلى هذا العنوان تعتبر أنها أرسلت لي وأعلنت إعلانا صحيحا وكل خطاب يرسل بالبريد المسجل على هذا العنوان يعتبر كأنه وصل لي في حينه حتى ولو قامت هيئة البريد بإعادته للإدارة لآي سبب من أسباب عدم الاستلام.

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار معاينة

اقر انا شركة:
والمتقدم بعطائي عن عملية : صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و
الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية
العلوم)و الغير شاملة قطع الغيار
جلسة : ٢٠٢٦ / ٥ / ٣
اقر اننى قد عاينت الوحدات محل العملية بالكامل معاينة نافية للجهالة واننى قد تأكدت من جميع
الأعمال المطلوبة .
- كما اقر ووافق وألتزم على كل ما جاء بكل ماجاء بكراسة الشروط والمواصفات .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

إقرار

أقر انا المقاول :

والمتقدم بعطائي عن عملية : صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير شاملة قطع الغيار

جلسة : ٢٠٢٦ / ٥ / ٣

بالتزامي عند ترسية اعمال العملية عاليه نحو التأمين على العمالة التي يتم تشغيلها ضمن اعمال العملية عاليه بمعرفتي وفقا لقوانين التأمينات السائدة وطبقا للمادة (٢٣) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨

وهذا اقرار مني بذلك،،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار

اقرارنا المقاول :

والمتقدم ببطائي عن عملية : صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير شاملة قطع الغيار
جلسة : ٢٠٢٦/٥/٣

بأن ألتزم بأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ م ولائحته التنفيذية بشأن تفضيل المنتجات المصرية بحيث ألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري في العرض المقدم منى عن ٤٠% وكذلك تقديم شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري صادرة من إتحاد الصناعات المصرية بعد إعتماها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تنفيذ نسبة المكون الصناعي المصري المقررة في العملية .
وهذا اقرار منى بذلك،،،،

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

اقرار

اقرارنا المقبول :

والمتقدم بعطائي عن عملية : صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و
الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية
العلوم)و الغير شاملة قطع الغيار
جلسة : ٢٠٢٦ / ٥ / ٣
بالتزامي بإجراءات السلامة والصحة المهنية .

ختم الشركة

مقدم العطاء
الإسم :
التوقيع :

اقرار

- اقر انا المقاول :
- والمتقدم ببطائي عن عملية : صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية - وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير شاملة قطع الغيار
- جلسة : ٢٠٢٦/٥/٣ م
- اقر والتزم بعدم التمييز بين العاملين او المتقدمين للعمل لدى على أساس الجنس او أى إعتبرات أخرى غير مهنية
- كما اقر ووافق وألتزم على المساواة بين الجنسين فى فرص التوظيف والترقى والتدريب والاجور وبيئة العمل .

ختم الشركة

مقدم العطاء

الإسم :

التوقيع :

ثانياً الشروط الفنية:

- يجب ان تكون الشركات المتقدمه متخصصه في هذا المجال و لها سابقه اعمال مماثلة في جهات حكومية.
- تشمل العملية على صيانة وحدات التوليد الكهربائيه محل التعاقد غير شامله قطع الغيار على أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها والوصول إلى أعلى معدل أداء بنسبة ١٠٠% ، ويتعهد مقدمي بتشغيل وحدات التوليد الكهربائيه والتأكد على تشغيلها بدون اى اعطال و ان تعمل بصورة سليمة.
- تقوم الشركة بعمل زيارة شهريه لكل وحدة على حدى من قبل فني مختص وتشمل الزيارة الفحص الفني وصيانتها حيث يتم عمل قياس الزيوت والحرارة والكشف عن المحرك وتحديد ساعات التشغيل وتغيير فلتر هواء او زيوت وخلافة المطلوب حسب كتالوج المنتج
- وتشمل الزيارة الشهرية تلتزم الشركة القائمة بأعمال الصيانة بإجراء الفحص الدوري والصيانة الكاملة ل لوحة التحويل التلقائي (ATS – Automatic Transfer Switch) الخاصة بوحدة التوليد محل التعاقد، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات الآتية:
 - فحص وتشغيل أنظمة التحكم بلوحة ال ATS والتأكد من سلامة دائرة التحكم بجميع مكوناتها، بما في ذلك المرحلات والمؤقتات وأجهزة القياس وكابلات الإشارة، والتأكد من مطابقتها لأدائها للمواصفات الفنية المقررة من الشركة المصنعة .
 - التأكد من كفاءة نظام التحويل التلقائي من مصدر التيار العمومي إلى المولد فور انقطاع التيار، والعودة التلقائية إلى المصدر العمومي بعد استقرار الجهد والتردد وفق المدد الزمنية المعتمدة، مع إثبات نتائج الاختبارات لكل زيارة صيانة.
 - فحص وتنظيف ومعايرة القواطع الكهربائيه الرئيسية التابعة للوحة ال ATS والقواطع الخاصة بالمولد، والتأكد من خلوها من السخونة الزائدة أو تلف نقاط التلامس، وإعادة شد الوصلات الكهربائيه بما يضمن التشغيل الآمن.
 - اختبار التشغيل اليدوي (Manual Mode) والتأكد من قدرة اللوحة على أداء إجراءات النقل اليدوي للأحمال عند الحاجة، دون أي أعطال، لضمان جاهزية التشغيل في حالات الطوارئ.
- فحص أنظمة الحماية بلوحة ال ATS والتأكد من سلامة عمل الحماية ضد :
 - التحميل الزائد
 - القصر الكهربائي
 - عكس المصدر
 - انخفاض أو ارتفاع الجهد
 - اضطرابات التردد
 - مع تسجيل القيم والقراءات الفنية الخاصة بكل نظام حماية.
 - جراء المعايرة الفنية الدورية للوحة ال ATS، بما يشمل:
 - معايرة زمن النقل (Transfer Time) وزمن العودة (Re-transfer Time)
 - معايرة زمن العودة
 - التنظيف الداخلي والخارجي للوحة ال ATS، وإزالة الأتربة، وشد الوصلات، والتأكد من تثبيت الوحدات الداخلية وعدم وجود أي آثار تآكل أو احتراق أو ارتفاع حرارة.
- ويتم اثبات الصيانة والفحص الخاصة بوحدة التوليد وكذلك لوحة ATS على كارت الزيارة الشهري المرفق لكل وحدة توليد، على أن يتضمن الكارت طبيعة الأعمال المنفذة والقياسات الفنية وكذلك الأعطال التي تم اكتشافها أو إصلاحها موضعاً مكان وحدة التوليد الكهربائيه محل التعاقد وموقع من مسئول تشغيل الوحدة على كل زيارة ، ويقدم لجهة الإشراف (الإدارة الهندسية) كل شهر معتمد من المدير العام للمكان وموثق بالختم للجهة التابعة لها الوحدة محل للصيانة .
- يتم تقديم فاتورة ريع سنويه للوحدات التي تم عمل الصيانة لها شهريا لكل جهة محل التعاقد على حدة (فاتورة لوحدة توليد كلية جراحة الفم والاسنان – وفاتوره لوحدة توليد مركز الاختبارات الالكترونية لكلية الطب البشري – فاتورة للوحدة التوليد لمعمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) وموقعة ومعتمدة من المدير العام للجهة محل التعاقد دون أي قشط أو تعديل وذلك لصرف المستحقات المالية للشركة وذلك بخلاف كارت الزيارة التفصيلي الشهري المذكور بالبند السابق والمقدم للجهة المشرفة.
- يجب على مقدمي العطاءات المتقدمين معاينة وحدات التوليد الكهربائيه على طبيعه معاينة نافلة للجهاله وأن يقبل بجميع الشروط.

- مدة تنفيذ العمل عام تبدأ من تاريخ استلام الموقع قابله للتجديد بنفس الشروط و الاسعار ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بانتهاء العقد وذلك بالاخطار قبل انتهاء فترة التعاقد بمدة لا تقل عن ثلاث شهور .
- يتم الاستجابة الفوريه فور ابلاغ الاداره عن الاعطال المفاجئه سواء كان الابلاغ هاتفيا او بفاكس او ورقيا للشركه التي سوف يتم التعاقد معها بعد رسو العطاء.
- الاستدعاءات الطارئة محمل على التعاقد عدد (٤) زيارات طارئة مجانيه سنويا لكل وحدة توليد على حده وفي حال زيادة الأعطال الطارئة عن ٤ مرات سنويا يتم حساب الزياره الطارئة بسعر الزياره الشهرية.
- يتم اصلاح اى اعطال طارئة خلال ٢٤ ساعه من تاريخ الابلاغ هذا بخلاف الزيارات الشهرية.
- اذا لم يتم تلبية الاعطال خلال ٤٨ ساعه تقوم الجهة المشرفة بعمل الصيانة اللازمة بمعرفة الجامعة على حساب الشركة المتعاقدة دون أدنى مسئولية وإذا تكرر الإخلال بالتعاقد يتم فسخ التعاقد مباشرة وتحميل الشركة تبعات ذلك قانونيا.
- في حالة الحاجة لفلتر هواء او زيوت أو أى مستلزمات تشغيل يتم اثبات ذلك في كارت زيارة تفصيلي موضحة مكان وحدة التوليد الكهربائية محل التعاقد وموقع من مسئول تشغيل الوحدة و ذلك حتى تتمكن من توفير المطلوب بأسرع وقت. وفي حالة توافرها من قبل الجامعه يتم إخطار الشركة تليفونيا أو كتابيا للتركيب وعلى الشركه سرعة تلبية الإخطار والتوجه للإصلاح أو التركيب خلال مده أقصاها أسبوع.
- في حالة تأخر الشركة عن الإصلاح في المهلة المحددة ، يتم تطبيق غرامة تأخير قدرها (٥٠ جنيها) فقط خمسون جنيها مصريا فقط لا غير) وذلك عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المهلة المحددة على أن تخصم قيمة الغرامة من مستحقات الشركة لدى الجامعة .
- في حالة الرغبة في ضم وحدات جديدة وبنفس المواصفات الوارده بالعقد يمكن إضافته لأعمال الصيانة بنفس الشروط والأسعار بعد موافقه كتابية من الشركة .
- تتعهد الشركة رسميا بتوفير متخصصين فنيين اكفاء ويتم تحديد اطقم الصيانة الذى سوف يتم إيفاده من قبل الشركة للسماح له بعمل الصيانة المطلوبة وان يكون معة تفويض من الشركة لعمل تلك الصيانة.
- في حالة عدم كفاءة الفنيين المتخصصين في صيانة الأجهزة يحق للجهة المشرفة (الادارة الهندسية) مطالبة الشركة بتغيير الفنيين دون اعتراض الشركة وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الاجراء القانوني المناسب في حق الشركة.

محمد البدر
رئيس

محمد
رئيس



المقايسة التقديرية

بخصوص: الإسناد المباشر

عملية:

صيانة عدد ٣ وحدات توليد بالجامعة (وحدة توليد كلية جراحة

الفم و الأسنان - وحدة توليد مركز الإختبارات الإلكترونية -

وحدة توليد معمل أبحاث الاحماض النووية بكلية العلوم) و الغير

شاملة قطع الغيار

جلسة: الاحد ٥/٣ / ٢٠٢٦

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادةها في المظروف المالى مرة اخرى ولا يعتد بالمقايسات الغير معتمدة *



مقاييس الأعمال لعملية صيانة وحدات التوليد وحدة توليد بكلية جراحة الفم والاسنان - وحدة توليد مركز
الاختبارات الالكترونية - وحدة توليد معمل ابحاث الاحماض النووية بكلية العلوم

م	- التوصيف	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	بالمقطوعية عمل الصيانة اللازمة لمدة عام لوحدة التوليد الكهربائية الخاصة بكلية طب الفم والاسنان قدرة 300 ك.ف.أ ماركة Perkins موديل (-A 1506E88TAG5) طبقاً للشركة المصنعة والبند يشمل الزيارة الشهرية وتشمل الاعمال الفحص الفني وصيانة الوحدة حيث يتم عمل قياس الزيوت ودرجات الحرارة والكشف عن المحرك وتحديد ساعات التشغيل وتغيير فلتر هواء او زيوت وخلافة حسب الحاجة وطبقاً لما هو مطلوب حسب كتالوج المنتج ووتشمل الاعمال فحص وتشغيل كافة مكونات لوحة التشغيل التلقائي للمولد (ATS) والتأكد من سلامة أجهزة الحماية طبقاً للاشتراطات الفنية المنصوص عليها بكراسة الشروط وتبعاً لتوجيهات جهة الاشراف.	م/ط	1		
2	بالمقطوعية عمل الصيانة اللازمة لمدة عام لوحدة التوليد الكهربائية الخاصة بمركز الاختبارات الالكترونية بكلية الطب البشري قدرة 400 ك.ف.أ ماركة Perkins موديل (2206A-E13TAG3) بنفس شروط البند السابق	م/ط	1		
	بالمقطوعية عمل الصيانة اللازمة لمدة عام لوحدة التوليد الكهربائية الخاصة بمعمل ابحاث الاحماض النووية بكلية العلوم قدرة 20 ك.ف.أ ماركة Perkins بنفس شروط البند السابق	م/ط	1		
	اجمالي				

المدير العام

رئيس القسم

مهندس