

المصرية للخدمات الفنية
لأجهزة "صيانكو"
شركات قطاع البترول
سجل تجاري / 4914

السادة / جامعة الزقازيق
الإدارة الهندسية (قسم الميكانيكا)
عناية السيد المهندس / مدير الإدارة الهندسية

تحية طيبة،،،

الموضوع / بخصوص قطع الغيار اللازمة لأجهزة تكييف
بالإشارة إلي الموضوع اعلاة وبناءً علي العقد المبرم بين الجامعة والشركة بخصوص أعمال الصيانة لأجهزة التكييف
يسرنا أن نتقدم لسيادتكم بقطع الغيار اللازمة لأجهزة التكييف.

بتاريخ 2025/9/9 م

وفيما يلي الاعمال :- كلية التمريض

م	عدد الاجهزة المعطلة	بيان الاحتياجات من قطع الغيار	مكان تركيب الاجهزة
1	جهاز باور 5 حصان	كباس كويلاند 5 حصان عدد 4 سيخ فضة لحام	سكشن الكمبيوتر
2	جهاز باور 5 حصان	موتور بلاور وحدة داخلية حسب العينة	سكشن (أ)
3	جهاز باور 5 حصان	كرتة كاملة ديجيتال (صيني)	سكشن (أ)
4	جهاز باور 5 حصان	كرتة كاملة ديجيتال (صيني)	مكتب الجودة
5	اجهزة التكييف بالكلية	عدد 10 مكثف 60 ميكروفراد عدد 10 مكثف 60 ميكروفراد عدد 5 كونناكتور 220 فولت	لزوم اجهزة بالكلية

على ان تكون مصر لاجهزة التكييف
بالسوق المطع على عمل اجهزة
الكلية من جهازه
15

؛ برجاء التكرم بالموافقة حتى يتسنى لنا عمل اللازم

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس مركز الصيانة بالجامعة

الفنى القائم بالصيانة

احمد محمد عبدالمعز



م. سادة / جامعة الزقازيق
الإدارة الهندسية (قسم الميكانيكا)
مخانة السيد المهندس / مدير الإدارة الهندسية

تقنية صيانة

الموضوع / بخصوص قطع الغيار اللازمة لأجهزة التكييف
بالإشارة إلى الموضوع اعلاه وبذمة طلي التكرم بين الوفاء بالخدمة وبموضوع أعمال الصيانة لأجهزة التكييف
بما أن نتقدم بسيادتكم بقطع الغيار اللازمة لأجهزة التكييف

وفيما يلي الاعمال : كلية التمريض

بتاريخ 2025/10/23


م	عدد الاجهزة المعطاة	بيان الاحتياجات من قطع الغيار	مكان تركيب الاجهزة
1	جهاز تكييف باور 5 حصان	يحتاج الى :- كباس كوبلاند CR 47 عدد 4 سيخ فضضة لسهام مكثف 60 ميكروفراد كوندكتور 220 فولت عدد 2 بلاك شمع مكثف 5 ميكروفراد	الدراسات العليا
		على انه تكون قطع الغيار المطلوبه ممنوعه من رواجها في السوق المحليه مع وجودها في اسعارها على اقل من الاسعار	

في حال التكرم بالموافقة حتى يتسنى لنا عمل اللازم

وتفضلوا بقبول اذنين للاعتذار،،،

رئيس مركز صيانة الجامعة

الفني انقائم الشركة



صيانة كور

دفاع البترول

4914 / ي

مصلحة الزقازيق

مدنية (قسم الميكانيكا)

المهندس / مدير الإدارة الهندسية

تحتية شيطانية

موضوع / بخصوص قطع الغيار اللازمة لأجهزة تكييف

الشارحة إلى الموضوع اعلاة وبناءً على المبرم بين الجامعة والشركة بخصوص أعمال الصيانة لأجهزة التكييف
يرتأ أن نتقدم بسيادتكم بقطع الغيار اللازمة لأجهزة التكييف.

وفيم يلي الأعمال : مدير عام كلية التربية

تاريخ: 2025/11/6

رقم	عدد الأجهزة المعطاة	بيان الاحتياجات من قطع الغيار	مكان تركيب الأجهزة
1	دفعات تكييف باور 3 حصان	محتاج الى :- كباس برترى 3 حصان مفاتيح 45 ميكر وفرايد كولتاكتور 220 فولت عدد 4 سيخ قضة لحام بلف شحن تياره قطع لصيا الجلوبه على انه جود لبرودع بالموصلك مع وجود صر لده عام على الكباس 105 محمد ك	مكتب الأبطال

اعزناكم بالموافقة حتى يتمنى لنا عمل اللازم

والله اعلم

المهندس / مدير الإدارة الهندسية

المهندس / مدير الشركة