

مستشفيات جامعة الزقازيق

ادارة المشتريات والمخازن

السيد الأستاذ / مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة

بعد التحية

نتشرف ان نرفق لسيادتكم الأمر المباشر التالي :

م	اسم العملية	الكمية	طريقة الطرح	الارتباط بالعرض	اسلوب التقييم	اخر موعد لتقديم عرض السعر	اسم الموظف	ملاحظات
١	توريد وتركيب عدد ٢ لوحة A.T.S لزوم عدد ٢ مولد طبقا للمواصفات المرفقة	٢	أمر مباشر	اسبوعين	المقبول فنياً والأقل سعراً	٢٠٢٦/٠٤/٠٨	احمد عبدالوهاب	وذلك بالأمر المباشر طبقا لمواد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

المستندات المطلوبة :

- شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب - البطاقة الضريبية سارية - التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية - شهادة لقيمة المضافة - السجل التجاري ساري - وعلى ان تكون الشركة مسجلة بسجل قيد الموردين والمقاولين لدى ادارة المشتريات .

مكان تقديم العروض :

- جامعة الزقازيق - الادارة المركزية لمستشفيات جامعة الزقازيق - ادارة المشتريات والتعاقدات - الدور الثاني علوي .
- برجاء التفضل من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو النشر على موقع بوابة التعاقدات العامة والموقع الالكتروني للجامعة .

مرسل للعلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،،

للاستفسار الاتصال

على رقم : ٠١٢١١٥٥٧٧٤٣



- الكنترول يشمل عدد (٢) A.T.S بالمواصفات الآتية :-

$$Lu = 2000A \text{ \& } UE = 640V -$$

على أن يشمل الكنترول جميع ما يلزم للتشغيل والربط بين تيار الكهرباء العمومي والمولد .
١- فك الكنترول القديم وتركيب الكنترول الجديد وعمل ما يلزم من توصيلات وربط على لوحة الربط بين اللوحتين .

٢- توريد وتركيب عدد (١٦) م كابل ثلاثى (٣٠٠ أمبير) وذلك لربط التيار العمومي مع لوحة الربط بين المولدين .

٣- خارج الموالد الواحد 1000 K.V.A

٤- تكون الشركات متخصصة فى نفس المجال .

٥- ضمان عامان من تاريخ التركيب والتشغيل .

٦- مكونات اللوحات من ماركات عالمية معروفة .

٧- الشركات المتقدمة تكون لها سابقة أعمال فى نفس المجال .

٨- يتم المعاينة على الطبيعة قبل التوريد والتركيب .

٩- توفير مصدر كهرباء 1000 K.V.A لتشغيل المستشفى أثناء تركيب اللوحات الجديدة .

**يرجى سرعة عمل اللازم نظراً للحاجة الماسة والضرورية .

**مع إعتبار الموضوع هام وعاجل .

